



- Legenda:**
- kabelový rozvod nn
 - rozvaděč
 - sklopné osvětlovací stožáry 5,5m součást tohoto SO

+ 1-14 - vytyčované body, seznam vytyčovaných bodů viz příloha techn. zprávy

- CETIN - metalický kabel
- EON - silnoproudé kabelové vedení nn
- ČD-T - slaboproudé kabelové vedení (optický kabel a přípojný kabel z DK)
- SŽDC SSZT - slaboproudé kabelové vedení
- SŽDC TUDC - slaboproudé telekomunikační kabelové vedení
- SŽDC SBBH - vodovodní přípojka
- SŽDC SEE - silnoproudé kabelové vedení nn

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv
Přesnost vytyčení: ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2
Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby.

Upozornění:

V situaci jsou uvedeny informativně stávající sítě. Přizjišťování jejich uložení je nutno vycházet z koordináční situace stavby (zákres stávajících sítí)!

Trasy nových kabelových vedení souvisejících SO a PS jsou uvedeny v koordináční situaci stavby

Upozornění k řešení chrániček pod kolejí:

Rýhy pro zhotovení kabelového lože při křížení koleje budovat spolu s realizací kolejového spodku, chráničky vždy vyvést na povrch s dostatečnou délkou rezervou (min. 0,5m)

zast. Bednářeček v 41,813 km měřítko 1 : 1000