

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, vč. mostů Mikulášská

Název PS,SO : Doplnění nuceného větrání do šachet PH1 + JP1-2

Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV):

Datum zpracování : 21.02.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-24-04

Datum aktualizace : Duben 2019

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1-9	HSV, PSV								
1	R34381001	Reflexní folie - šachta PH1, včetně montáže	m2	39,630	0,000	0,000		0,00		0,00
2	R34381002	Reflexní folie - šachta JP1, včetně montáže	m2	76,420	0,000	0,000		0,00		0,00
3	R34381003	Reflexní folie - šachta JP2, včetně montáže	m2	76,420	0,000	0,000		0,00		0,00
4	R34381004	PUR panel tl. 80mm, včetně montáže	m2	6,190	0,000	0,000		0,00		0,00
5	R34381005	PUR panel tl. 100mm, včetně montáže	m2	5,200	0,000	0,000		0,00		0,00
6	R34381006	Zámečnické konstrukce	kg	25,300	0,000	0,000		0,00		0,00
7	R34381007	Nerezové zámečnické konstrukce	kg	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	R34381008	Větrací Al mřížky 750x250mm, včetně montáže	m	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	R34381009	Úprava žaluzií	ks	18,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	R34240208	Odstranění skleněné tabule	m2	1,300	0,000	0,000		0,00		0,00
11	R34240209	Instalace sendvičového panelu typu BOND	m2	1,300	0,000	0,000		0,00		0,00
12	R34240210	Panel typu BOND 4mm	m2	1,300	0,000	0,000		0,00		0,00
13	R34240211	Vyříznutí otvoru do panelu BOND - 0,35 m2	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14		Dodání a osazení mřížky proti hmyzu (povrch v barvě panelu BOND)	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	R34240212	Hliníkové lamely, včetně montáže	m2	1,300	0,000	0,000		0,00		0,00
16	R34381012	Axiální ventilátor s EC-motorem pro průtok vzduchu 3800 m3/h, celk.tlak 100 Pa, elektr.příkon 250 W, 230 V, 50 Hz, hlad.akust.tlaku Lp=64 dB(A),standard výr. Elektrodesign, typ EDAV/6-355 Econovent, včetně montáže	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	R34381013	Axiální ventilátor s EC-motorem pro průtok vzduchu 5000 m3/h, celk.tlak 90 Pa, elektr.příkon 250 W, 230 V, 50 Hz, hlad.akust.tlaku Lp=57 dB(A),standard výr. Elektrodesign, typ EDAV/6-450 Econovent, včetně montáže	ks	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	R34381014	Prostorový termostat, rozsah do 60°C, včetně montáže	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	R34381015	Elektroinstalace	h	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	C-941111111-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	414,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
21	C-941111211-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	4 140,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
22	C-941111811-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	414,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 1-9	HSV, PSV				0,000		0,00		0,00