


SITUACE, 0. ČÁST  
M 1:500



- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ STAV (JŽM)
  - HRANICE DRÁŽNÍHO POZEMKU (JŽM)
  - VÝMĚNA KOLEJOVÉHO ROSTU
  - NAVROVANÉ ÚPRAVY - SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJE
  - NAVHR OSY KOLEJE - KOLEJ BEZ ÚPRAV
  - KABELOVÉ TRASY ČD TELEMATIKA a.s.

- POZNÁMKY:
- ZAMĚŘENÍ, KATASTRÁLNÍ HRANICE A STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU PŘEVZATY Z PLATNÉ JŽM, KTERÁ BYLA VYHOTOVENA V ROCE 2006, TUDÍŽ JE TŘEBA VŠECHNY ZOBRAZENÉ INFORMACE PROVĚŘIT!
  - KÓTY PŘÍMÝCH ÚSEKŮ, OZNAČENÉ VODOROVNOU ČÁRKOU PŘED A ZA ČÍSLEM, VŽDY OZNAČUJÍ ÚSEK MEZI SOUSEDNÍMI ZÁKLADNÍMI VYTÝČOVANÝMI BODY

LED osvětlení žst. Frýdek - Místek

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 1 *  | AAA-LUX AL4506RS6v SB HT 6.1.0 (1200.0 W)                           |
| 2 | 2 *  | AAA-LUX AL6006RS6v SB HT 6.1.0 (1200.0 W)                           |
| 3 | 1 *  | AAA-LUX AL7206RS SB RC v6.0.4 (700.0 W)                             |
| 4 | 5 *  | AAA-LUX AL9006RS6v SB HT 6.1.0 (1200.0 W)                           |
| 5 | 14 * | THOME Lighting PRE0251_14A PreLED 8400lm 61W IP66 4K tr.II (61.0 W) |

- Isolinie
- 1.0 lx
  - 2.0 lx
  - 5.0 lx
  - 10.0 lx
  - 15.0 lx
  - 20.0 lx
  - 25.0 lx
  - 30.0 lx

ZMĚNA Č.1

|                                   |  |              |           |  |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------|--|
| Zpracoval:                        | Ing. Jiří Svoboda                            | Datum:       | 8.9.2018  | Projektování elektrických zařízení<br>Ing. Jiří Svoboda<br>Tel: 723 236 250<br>E-mail: svoji@volny.cz<br>IČ: 01394223<br>DIČ:CZ731225360 |
| Kreslil:                          | Ing. Jiří Svoboda                            | Formát:      | 6x44      |  |
| Projekt:                          | Oprava osvětlovacích věží žst. Frýdek-Místek | Měřítko:     | 1:500     |  |
| Objekt:                           |  | Tech.zpráva: |           |  |
| SO 01 – Oprava osvětlovacích věží |  | Soubor DWG:  | S001-25.0 |  |
| Název výkresu:                    | Archivní číslo:                              |              |           |  |
| Situace – izoluxy                 | 25.0   |              |           |  |
|                                   | Listo: 1                                     |              |           | List: 1  |