



VŠECHNY ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM ČSN!

Tabulka místností 1. NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdi	Poznámky
101	Schodiště	5,83	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
102	Chodba	1,86	Koberec	Omítka	Vápenná omítka štuková	
103	WC	1,77	Keramická dlažba	Omítka	Vápenná omítka štuková	
104	Koupelna	4,72	Keramická dlažba	Omítka	Vápenná omítka štuková	
105	Kuchyň	15,98	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
106	Pokoj	19,76	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
107	Pokoj	22,29	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
108	Kancelář	20,15	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
109	Kancelář	15,59	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
110	Veškovní čekárna	33,04	Keramická dlažba	Omítka	Vápenná omítka štuková	
111	Chodba	5,69	Keramická dlažba	Omítka	Vápenná omítka štuková	
112	WC	3,67	Keramická dlažba	Omítka	Vápenná omítka štuková	
113	Čekárna	18,20	PVC	Omítka	Vápenná omítka štuková	
114	WC	2,91	Litý beton	Omítka	Vápenná omítka štuková	
115	WC	5,03	Litý beton	Omítka	Vápenná omítka štuková	
116	Nepřístupno	5,89	-	-	-	
117	Nepřístupno	9,13	-	-	-	
118	Sklad	6,66	Litý beton	Omítka	Vápenná omítka štuková	

- Legenda:**
- SYMBOL AQUA - II PRŮB 254M 083785 VÝKRESNÝ STANDARD DLE PRÁNI INŽENÝRA
 - VÝKRES 230V PRO INFORMACI PROSĚTLENOU ČEDU NÁZVU ZASTÁVKY
 - STRIDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP20, POD OMÍTKU, ČCA 1,2M NAD PODLAHOU
 - STRIDAVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A, IP44, POD OMÍTKU
 - ZASUVKA 230V/16A, IP20, POD OMÍTKU
 - TABLO DOMÁCHHO TELEFONU
 - DOMKAI TELEFON, EMOS H111A
 - ROZVADOČ STÁVAJICI
 - EL. SOUSTAVA : 3/FEN, AC, 50 HZ, 400/230V, TN-C-S
 - OCHRANA STÁVAJICI : AUTOMATICKÁ OCHRANA OD ZPŘOJE (USTIŘPOJISTKAM)
 - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 - OCHRANA NOVÝ OKRUH ZASUVK : DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 2 :
 - PROUDOVÝMÍ CHRÁNICÍ

VŠECHNY ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM ČSN A EN!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PRACOVÁVANA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE !!!

105 PROJEKT	ZPRACOVATEL: PPS	KRESLIL: DOKSSTUDIERA, OS.
	DO PROJEKTU VYPRACOVANÝ: OS.	ODKRESLIL: DOKSSTUDIERA, OS.
	IP: 5, číslo 524, Vánoce, 373 82	DATA: 11/2018
	Kód: 6088734 Email: os@pps.cz	MEŘENÍ: 1:50
NÁZEV AKCE:	Údržbov práce na objektu výpravní budovy č. p. 29 na st. p. č. 865, v k.ú. Nová Ves u Čb	STUPEŇ: DPS
NÁZEV ČÁSTI:	ELEKTROINSTALACE	
VÝKRES:	PŘÍLOHA 1.NP	FORMÁT: A4
INŽENÝR:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	ČÍSLO VÝKRESU:
Dělník 1003/7, 110 00 Nová Ves		ČÍSLO ZÁKRESK: