

- **Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/** sděluje, v zájmovém území se nacházejí napájecí kabelové trasy a zařízení v jejich správě. Orientační zákresy zasíláme v elektronické podobě na adresu: ricar@tmsplzen.cz.

Kabelové vedení v naší správě nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Přesné vytyčení kabelů v naší správě objednejte u ing. Kušty, tel. 972224047,607858775 nebo u p. Kozlíka – tel.: 972 224 049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením akce.

Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE Praha musí být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení.

VM SP - p. Křížánek - tel.: 972 255 515

- **Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/** sděluje, že v zájmovém území stavby se nacházejí následující objekty:

-v k.ú.Byšice pč.187/6 (ČD), p.č.187/1 (SŽDC) žkm 42,976- 43,850

V tomto úseku je na st.p.č.451 objekt hradlo 2 – přípojka vody je v zadní části objektu

-k.ú. Kojovice pč.304/1 SŽDC

304/7 SŽDC

304/8 SŽDC.....46,960 – 47,150

Na poz.pč.304/7 je umístěn prosklený čekár. přístřešek (SŽDC) bez IS

-k.ú. Košátky pč.328/1 (SŽDC) v žkm48,600 – 49,650

v tomto úseku se nenacházejí žádné stavby, zařízení ani IS v naší správě

-k.ú.Střížovice pč. 1047/1 (ČD)

pč. 1047/6 (SŽDC) v žkm 51,370 – 51,780

Na poz.pč.1047/1 je objekt hradlo 2 (SŽDC) bez IS, na poz.pč. 1047/6 žádné IS

-k.ú. Dolní Slivno pč.778/1 (SŽDC)- žádné IS

-k.ú. Sedlec pč. 573/1 (SŽDC)

pč.576/1 (SŽDC) v žkm 56,550 – 58,000

zde se nenacházejí žádné IS

-k.ú.Zdětín pč.1247 (SŽDC), pč. 1248/1(SŽDC), pč. 1249/1 (SŽDC)

pč.1248/2 (ČD), pč. 1249/2 (ČD) v žkm 56,550 – 58,000

Zde se nenacházejí žádné IS

-k.ú. Chotětov pč.860 (SŽDC), pč. 537/1 (ČD) v žkm 60,000 – 60,700

Na poz. pč .537/1 je hradlo 1 (SŽDC) - bez IS

Kontakt: SBBH, p. Novák, tel.č. 9722 26583.