

Kabelové vedení SEE nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové trasy je nutné s předstihem vytyčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t . Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Přesné vytyčení kabelů v naší správě objednejte u ing. Kušty, tel. 972224047,607858775 nebo u p. Kozlíka – tel.: 972 224 049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením akce.

Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE musí být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení.

Kontakt: SEE, VM SP - p. Křížánek - tel.: 972 255 515.

**Správa sděl. a zab. techniky /SSZT/ Nymburk OŘ PHA** opětovně doporučuje zvážit možnost zrušení přejezdu P2682 v km 47,586 místo jeho zabezpečení uzamykatelnými závory. Tento přejezd je podle našich informací již mnoho let nevyužívaný. Kontakt: SSZT, paní Černá, tel.č. 9722 55101.

**Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/ OŘ PHA** sděluje, že v zájmovém území stavby se nacházejí následující objekty:

**-v k.ú.Byšice** pč.187/6 (ČD), p.č.187/1 (SŽDC) žkm 42,976- 43,850

V tomto úseku je na st.p.č.451 objekt hradlo 2 – přípojka vody je v zadní části objektu

**-k.ú. Kojovice** pč.304/1 SŽDC

304/7 SŽDC

304/8 SŽDC.....46,960 – 47,150

Na poz.pč.304/7 je umístěn prosklený čekár. přístřešek ( SŽDC ) bez IS

**-k.ú. Košátky** pč.328/1 (SŽDC) v žkm 48,600 – 49,650

v tomto úseku se nenacházejí žádné stavby, zařízení ani IS v naší správě

**-k.ú.Střížovice** pč. 1047/1 (ČD)

pč. 1047/6 (SŽDC) v žkm 51,370 – 51,780

Na poz.pč.1047/1 je objekt hradlo 2 (SŽDC) bez IS, na poz.pč. 1047/6 žádné IS

**-k.ú. Dolní Slivno** pč.778/1 (SŽDC)- žádné IS

**-k.ú. Sedlec** pč. 573/1 (SŽDC)

pč.576/1 (SŽDC) v žkm 56,550 – 58,000

zde se nenacházejí žádné IS

**-k.ú.Zdětín** pč.1247 (SŽDC), pč. 1248/1(SŽDC), pč. 1249/1 (SŽDC)

pč.1248/2 (ČD), pč. 1249/2 (ČD) v žkm 56,550 – 58,000

Zde se nenacházejí žádné IS

**-k.ú. Chotětov** pč.860 (SŽDC), pč. 537/1 (ČD) v žkm 60,000 – 60,700

Na poz. pč .537/1 je hradlo 1 ( SŽDC ) - bez IS