



Příloha č. 1 smlouvy 16_SOBS01_4121160000

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121160000

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Kojovice, kat.území: Kojovice, parc.č.304/8, 294 79 Kropáčova Vrutice

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová - SS200
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS - SS200
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS - SS200

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 20,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ostatní spotřebiče	0,00	3,00	3,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Podmínkou připojení RP je umístění nové kab. skříně SS 200 do hranice zájmového pozemku č.304/8 k.ú Kojovice. Dále bude umístěna nová kab. skříň SR 402 v blízkosti stáv. PTS č.MB_6321 vč. zapojení do stáv. kab. vedení AYKY 240 (úsek mezi RNN TS pozice č.06 a kab. skříní č.R7). V úseku mezi budoucí kab. skříní SR 402 a SS 200 uložit nové kab. vedení AYKY 50. č.j.8/16

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Kabelem z kab. skříně SS200 do elektroměrového rozvaděče. Výstavba typizovaného elektroměrového rozvaděče. Připojení bude provedeno dle platných připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: v pilíři
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříní měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.

RA-P100 ReqType: H ReqExID: 0003169638 ProcesID: CS-20160114T220955-0005 DocExID: 0000000021337088
BOID: 001A4A1A09231EE5AED59A25E33BE223 BONM: ZISUCSPRN DocType: CZ011w4/6/6 SAPType: celávyrob-SML-572 ZakID: 0010308219
DocID: 001028705793 IAWipmikaauto: 1-35500385 Ver: X12420319P241 Dav: 849305(0001)/m PSP str: 3325 list: 1663 zas: 223