

TEPELNÉ ZTRÁTY - SOUHRN

Venkovní výpočtová teplota -15 °C

Tepelný spád 55/45 °C

venkovní stěna	0,24 Wm ⁻² K ⁻¹
podlaha	0,84 Wm ⁻² K ⁻¹
střecha	0,18 Wm ⁻² K ⁻¹
okno	1,10 Wm ⁻² K ⁻¹
DVEŘE	1,20 Wm ⁻² K ⁻¹

číslo místnosti -	název místností -	plocha místnost m ²	objem místnost m ³	teplota místnost °C	tepelná ztráta W	měrná tep. ztráta Wm ⁻²	otopné těleso	osazený výkon W
1.NP								
0P01	Dopravní kancelář	22,4	69,4	20	1044	46,62	22VK-600/1600	1661
0P02	Zádveří	9,2	28,4	20	530	57,98	21VK-600/100	797
0P03	Schodiště	7,1	22,0	18		0,00	NEVYTÁPĚNO	
0P04	Chodba	13,0	40,3	18	707	54,38	22K-600/800	674
0P05	Sklad	1,6	5,0	10		0,00	NEVYTÁPĚNO	
0P06	Sklad	15,0	46,3	20	716	47,89	11VK-600/1200	1000
0P07	Šatna	14,8	45,9	20	702	47,44	11VK-600/1200	1000
0P08	Umyvadlo	2,0	6,2	20	132	66,05	NEVYTÁPĚNO	
0P09	WC	1,5	4,5	20	47	32,42	NEVYTÁPĚNO	
0P10	Sprcha	2,3	7,0	24	237	105,22	KRMM 1220.,600	342
0P11	Čekárna	11,0	33,9	20	685	62,57	21VK-600/1600	1276

2.NP								
1P01	Chodba	13,9	43,1	18	622	44,77	22K-600/800	830
1P02	Komora	2,9	8,8	18		0,00	NEVYTÁPĚNO	
1P03	Schodiště	3,5	10,7	18		0,00	NEVYTÁPĚNO	
1P04	Pokoj	9,5	29,5	20	424	44,63	22K-600/800	674
1P05	Koupelna	6,5	20,2	24	454	69,84	KRMM 1820.,600	515
1P06	Pokoj	38,6	119,7	20	1421	36,81	22VK-600/1200 22K-600/800	1684
1P07	Pokoj	25,4	78,6	20	1242	48,98	22VK-600/1200 22K-600/800	1684
1P08	Kuchyně	14,6	45,1	20	755	51,91	22VK-600/1200	1010
1P09	Úklidová komora	0,8	2,5	18		0,00	NEVYTÁPĚNO	
CELKEM		988,3			9719			13147