

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelac</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC: OSTRAVA		STUPEŇ: PDPS	
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ŽST. OSTRAVA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - OPRAVA OSVĚTLENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTOR SO 02 OPRAVA OSVĚTLENÍ			ZAK. ČÍSLO 20041-01-0620	ARCH. ČÍSLO 2020240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 8
			Přehled prostor, jejich zařídění a soupis svítidel	

Tabulka místností 1.NP										
č.m.	Název místnosti	Uživatel	Plocha (m2)	Typ stropu	Výška stropu (m)	Zatřídění (ČSN EN 12464-1)	Hodnota Em (lx)	Typ svítidla	Počet (ks)	Poznámka
0P20	CHODBA	Nájem	12,98	Kazetový podhled*	2,7 / 3,15	5.3.1	200	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	3	
								N1D - VOYAGER STYLE 115 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené	1	Napájeno z CBS
								N3 - RESCLITE PRO MRCR ESC ECD WH - vestavné	1	Napájeno z CBS
0P26	VSTUPNÍ HALA	Cestující	892,35	SDK podhled* / Dekorativní kazetový podhled*	2,7 / 2,71 / 3,1	5.53.8	200	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	65	1. Prostory pokladních přepážek zatříděny podle r.č. 5.53.6 / 300lx 2. Schody a eskalátory budou osvětleny stejně jako prostor kolem nich
								N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH - přisazené	2	Napájeno z CBS
								N4 - RESCLITE PRO MRCR ANT ECD WH - vestavné	12	Napájeno z CBS
								N6LP - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - vestavné	3	Napájeno z CBS
								N6D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - vestavné	3	Napájeno z CBS
								N7D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené	1	Napájeno z CBS
0P28	OSTRAVA INFO	Nájem	32,84	SDK / kazetový podhled*		5.53.6	300	D2 - CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6 - vestavné	6	
0P29	INFO CENTRUM	Nájem	20,74	SDK podhled*	2,7	5.53.6	300	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	2	
								D2 - CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6 - vestavné	2	
0P31	ČD CENTRUM	Nájem	55,56	SDK podhled*	2,7	5.53.6	300	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	9	
								N4 - RESCLITE PRO MRCR ANT ECD WH - vestavné	1	Napájeno z CBS
								N6D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - vestavné	1	Napájeno z CBS
								H - ONIC-S M BS LED2700-830 FL-S WH - vestavné	2	

* Rozměry podhledu viz. samostatný výkres ve stavební části

CELKEM POČET SVÍTIDEL :					
D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné - 27,5W			79	ks	
D2 - CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6 - vestavné - 16,3W			8	ks	
H - ONIC-S M BS LED2700-830 FL-S WH - vestavné			2	ks	
N1D - VOYAGER STYLE 115 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené - 2,8W			1	ks	
N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH - přisazené - 3,9W			2	ks	
N3 - RESCLITE PRO MRCR ESC ECD WH - vestavné - 3,9W			1	ks	
N4 - RESCLITE PRO MRCR ANT ECD WH - vestavné - 3,9W			13	ks	
N6LP - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - vestavné - 3,3W			3	ks	
N6D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - vestavné - 3,3W			4	ks	
N7D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené - 3,3W			1	ks	
	CELKEM Z CBS :	25	ks	= 2 větve z CBS	2x 1-CSKH-V180 5x2,5

Tabulka místností 2.NP										
č.m.	Název místnosti	Uživatel	Plocha (m2)	Typ stropu	Výška stropu (m)	Zatřídění (ČSN EN 12464-1)	Hodnota Em (lx)	Typ svítidla	Počet (ks)	Poznámka
1P05	NÁPOJOVÝ AUTOMAT	Cestující	4,38	Kazetový podhled*		5.2.1	200	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	2	
1P07a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	Správa železnic	18,6	Kazetový podhled + SDK kufry*	2,7 / 2,34 / 1,8	5.3.1	200	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	4	
1P07b	MÍSTNOST CBS	Správa železnic	17,9	Kazetový podhled + SDK kufry*	2,34	5.3.1	200	D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné	1	
1P08	STROJOVNA VÝTAHU	Správa železnic	33,03	Štuková omítka*		5.3.1	200	A1 - AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF - přisazené	5	
1P09	KULTURNÍ KANCELÁŘ	Nájem	23,28	Štuková omítka*		5.3.1	200	BP - BETA 2 LED3800-840 HF q600 + box pro přisazenou r	6	
								N1D - VOYAGER STYLE 115 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené	2	Napájeno z CBS
1P10	KULTURNÍ STŘEDISKO	Nájem	86,04	SDK podhled*	3,99 / 3,55	5.3.1	200	B - BETA 2 LED3800-840 HF Q600 - vestavné	19	
								N1D - VOYAGER STYLE 115 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené	1	Napájeno z CBS
								N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD - WH	2	Napájeno z CBS
1P23	HALA	Cestující	1342	Dekorativní kazetový podhled*	5,87 - 7,68	5.53.8	200	C - POPPACK LED 3000-840 HF L1200 - přisazené	340	Schody a eskalátory budou osvětleny stejně jako prostor kolem nich
								N5 - ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65 - přisazené	11	Napájeno z CBS
1P23	PROSTOR POD 3.NP	Cestující	84,95	ŽB strop*	2,84	5.53.8	200	E - PERLUCE O LED 3800-840 D450 EVG IP50 WH - přisazené	12	
								N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH - přisazené	3	Napájeno z CBS
								N7D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené	2	Napájeno z CBS

* Rozměry podhledu viz. samostatný výkres ve stavební části

CELKEM POČET SVÍTIDEL :				
A1 - AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF - přisazené - 52,7W			5	ks
B - BETA 2 LED3800-840 HF Q600 - vestavné			19	ks
BP - BETA 2 LED3800-840 HF q600 + box pro přisazenou montáž - 33W			6	ks
C - POPPACK LED 3000-840 HF L1200 - přisazené - 23,9W			340	ks
D1 - CHAL 200 LED3000-840 HF RSB - vestavné - 27,5W			7	ks
E - PERLUCE O LED 3800-840 D450 EVG IP50 WH - přisazené - 33,5W			12	ks
N1D - VOYAGER STYLE 115 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené - 2,8W			3	ks
N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH - přisazené - 3,9W			5	ks
N5 - ECOSIGN 160 P MSC ECD WH - vestavné - 5W			11	ks
N7D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené - 3,3W			2	ks
	CELKEM Z CBS :	21	ks	= 2 větve z CBS
				2x 1-CSKH-V180 5x2,5

Tabulka místností 3.NP										
č.m.	Název místnosti	Uživatel	Plocha (m2)	Typ stropu	Výška stropu (m)	Zatřídění (ČSN EN 12464-1)	Hodnota Em (lx)	Typ svítidla	Počet (ks)	Poznámka
	3.NP - SPOJOVACÍ CHODBA NADCHODY	Cestující		ŽB strop*	2,78	5.53.8	200	N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH - přisazené	3	Napájeno z CBS Schody a eskalátory budou osvětleny stejně jako prostor kolem nich
								N7D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené	1	Napájeno z CBS

* Rozměry pohledu viz. samostatný výkres ve stavební části

CELKEM POČET SVÍTIDEL :					
N2 - RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH - přisazené - 3,9W				3 ks	
N7D - VOYAGER STYLE 150 MS ECD SM-S WH + piktogram - přisazené - 3,3W				1 ks	
	CELKEM Z CBS :		4 ks	= 1 větev z CBS	1x 1-CSKH-V180 5x2,5

Tabulka místností podhled										
č.m.	Název místnosti	Uživatel	Plocha (m2)	Typ stropu	Výška stropu (m)	Zatřídění (ČSN EN 12464-1)	Hodnota Em (lx)	Typ svítidla	Počet (ks)	Poznámka
	PODHLÉD NAD KAZETOVÝM STROPEM	Správa železnic	1248	Plechová krytina	cca 1,4	5.3.1	200	A2 - AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF - přisazené	64	

* Rozměry podhledu viz. samostatný výkres ve stavební části

CELKEM POČET SVÍTIDEL :					
A2 - AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF - přisazené - 21,7W				64	ks