

Vyjádření za: OŘ Ova - SEE

k žádosti:

Oprava osvětlení veřejně přístupných prostor žst. Ostrava hlavní nádraží

ze dne: **16.06.2020**

Č.j.:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ano

Č.j.:

Poznámka:

SO02

- Datové propoje musí být realizovány kabely typu Pathcord.
- V případě realizace kabely UTP musí být ukončeny na datových zásuvkách a propoje řešeny kabely Pathcord.
- Rezervní kabel UTP zatáhnout do rozvaděče RO.

SO03

- Do přehledového schéma doplnit větev osvětlení před budovou + označit demontáž kabelu z RV2p1.
- Nové kabely jsou červené? A z CBS hnědé?
- Do TZ rozepsat větve osvětlení – ze stropu měla být větev pro denní osvětlení a pak celkové – asi i dole u pokladen v 1.NP.
- Někde uvést uložení kabelů v jednotlivých částech instalace.
- Označit řady svítidel v kazetovém podhledu.
- Přisazená svítidla v 1P07 a 1P10? (je tam podhled).
- Přímotop P1 umístit tak, aby nepřekážel budoucímu osazení rozvaděčů.
- V 1P10 dát zásuvky spíše pod okna než ke dveřím, vypínače sériové.
- V 2.NP hala samostatná nouzová svítidla být nemají (závěs ze stropu?) – domlouvali jsme se, že budou svítit některá svítidla na stropě.
- V přehledu prostor je OP29 ČD Centrum - ve výkrese je chyba. Dále chybí svítidla "H".
- Rozvodnu nn prosím nazvěte jako technickou místnost, 1P10 jako pronájem, 1P09 jako pronájem-zázemí.

připomínkoval: Stacho Martin, Ing.

Vypracováno dne: **23.06.2020**

podpis: **Čabala Ivan**