

| Označení kabelu | Typ kabelu | Úroveň | Délka | Začátek | | | | Konec | | | | Funkce Poznámka |
|-----------------|-----------------------|----------|-------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | Místo | Rozv. | Zařízení | Pozice | Místo | Rozv. | Zařízení | Pozice | |
| WS 750 | SF/UTP | Ethernet | 90 | 1.PP (m. ČDT) | 9-Rack | PP | 29 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | PP | 1 | datové připojení do Intranetu |
| WS 751 | SF/UTP | Ethernet | 95 | 1.PP (m. ČDT) | 9-Rack | PP | 30 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | Bez zakončení | --- | rezerva – datové připojení do Intranetu |
| WS 752 | SF/UTP | Ethernet | 15 | 2.NP (m.č. 1P07b) | --- | UTP zásuvka | 1 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | PP | 2 | datové připojení CBS do zásuvky strukt. kabeláže |
| WS 753 | Patchcord FTP | Ethernet | 2 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | PP | 1 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | SW | 1 | |
| WS 754 | Patchcord FTP | Ethernet | 2 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | PP | 2 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | SW | 2 | |
| WS 755 | Patchcord FTP | Ethernet | 2 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | PLC | 1 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | SW | 3 | |
| WS 756 | Patchcord FTP | Ethernet | 4 | 2.NP (m.č. 1P07b) | CBS | CPU | 1 | 2.NP (m.č. 1P07b) | --- | UTP zásuvka | 1 | |
| WS 760 | PRAFlaGuard F 3x2x0.8 | 24 V DC | 15 | 2.NP (m.č. 1P07b) | CBS | CPU | Kx | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | X102 | 1-4 | stavová signalizace CBS do PLC RO |
| WS 770 | PRAFlaGuard F 1x2x0.8 | DALI | 15 | 2.NP (m.č. 1P07a) | RO | BPD | B1,B2 | 2.NP (m.č. 1P07b) | CBS | CPU | B1,B2 | signalizace výpadku napájení OSV |
| WS 780 | Patchcord FTP | Ethernet | 2 | 1.PP (m. ČDT) | 9-Rack | SW | 29 | 1.PP (m. ČDT) | 9-Rack | PP | 29 | |
| WS 781 | Patchcord FTP | Ethernet | 2 | 1.PP (m. ČDT) | 9-Rack | SW | 30 | 1.PP (m. ČDT) | 9-Rack | PP | 30 | |