


**Poznámka:**
Stávající 3fázová čerpadla jsou zapojena přes stykač

**Při výměně čerpadel za nová - jednofázová bude spínání jen přes vypínač na zdi u čerpadla. Bude upřesněno projektem vytápění**

**Vývod FA31 pro 3p čerpadlo č. 1 bude nahrazen 1fázovým z jističe FA3**
**Vývod FA32 pro 3p čerpadlo č. 2 bude nahrazen 1fázovým z jističe FA4**

## LEGENDA

Zářivkové svítidlo uzavřené (prachotěs), 2x58W nebo 54W, Krytí min. IP 54

LED 0,6m

LED svítidlo přisazené - délka 600mm

Uzavřené svítidlo, nástěnné - stropní, min. IP54, LED žárovka E27

(M) Motor - např. čerpadlo

**OSTATNÍ ZNAČKY VIZ VÝKRES PŘÍZEMÍ**

**POLOHY SVÍTIDEL VE SKLEPÍCH JSOU JEN SCHÉMATICKÉ BUDOU UPŘESNĚNY NA MÍSTĚ PŘI MONTÁŽÍCH**


Ing. Karel ROUBAL
projekce
312 04 Plzeň, Republikánská 32
IČO 1163 1414, tel. 377 451 102
e-mail: kroubal@volny.cz


| | |
|---|---|
| FORMÁTŮ | * A4 |
| DATUM | 06/2020 |
| STUPEŇ PROJEKTU | realizace |
| ZAKÁZKA | 1369 |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| DÍL | D1.4.3 |
| Č. VÝKRESU | 07 |

KOPIE

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel ROUBAL
KRAJ: PLZEŇSKÝ
INVESTOR: SŽ, s.o.; OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
OBEC: KOLINEC

STAVBA: **OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY KOLINEC ON, čp.: 126**

ČÁST: **ELEKTROINSTALACE**

VÝKRES **PŮDORYSNÉ SCHÉMA SKLEPY**