KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MALÉ SVATOŇOVICE			MALÉ SVATOŇOVICE		
ČÍSLO POZEMKU	481/5			474/1		
DRUH POVRCHU	BET. DLAŽBA – STAVBA		15,00	ASFALT		35,71
VZDÁLENOST ŠACHET	2,00	7,50	5,50	2,23	4,02	19,64	9,82
ČÍSLA ŠACHET	J Šd1	Šd2	Šd3	Šst1 Šd4	Šd5	Šd6	Šd7
SMĚROVÉ POMĚRY							

PODÉLNÝ PROFIL

M 1:500/100



HLOUBKA VÝKOPU H /m/	1,51	1,53		1,31		1,22		1,50	1,47		1,43			1,30			1,23					
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	411,70	411,74		411,60		411,57		411,70	411,69		411,68			411,69			411,69					
KÓTA DNA POTRUBÍ	410,29	410,31		410,39		410,45		410,30	410,32		410,35			410,49			410,56					
STÁVAJÍCÍ TERÉN	411,70	411,74		411,60		411,57		411,70	411,69		411,68			411,69			411,69					
STANIČENÍ /m/	0,0	2,00		9,50		15,00		0,0	2,23		6,25			25,89			35,71					

PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA	PVC-U KG 200	15,00 m
SPÁD NA DÉLKU	1 %	15,00
KAPACITA l/s – RYCHLOST m/s	22,66 – 1,14	
NÁVRHOVÝ PRŮTOK l/s	2,92 l/s	

PVC-U KG 200	35,71 m	
0,7 %	35,71	
22,66 – 1,14		
2,92 l/s		

POZNÁMKY:

1. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENÉ NAPOJOVACÍ BODY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, PŮDORYSNÁ POLOHA, HLOUBKA, MATERIÁL, DIMENZE!
2. DRENÁŽ (FLEXI TRUBKA dn 110) A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKZTU SPODNÍ VODY, JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT ZVLÁŠŤ.
3. NAPOJENÍ NA ŠACHTY BUDE TĚSNĚNÉ PROTI PRONIKÁNÍ BALASTNÍCH VOD A PÍSKŮ DO KANALIZACE.
4. PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5 m BUDE PŘÍPOJKA OPATŘENA PŮLENOU OCHRANNOU TRUBKOU S PŘESAHEM 1 m NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍ HRANY KANALIZACE. PŘED ZÁHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ OVĚŘIT SONDOU HLOUBKU ULOŽENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY!

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘELOŽKOU AREÁLOVÉ KANALIZACE – PVC-U KG:



±0,000 = 411,800m n.m. (Bpv)

SCHÉMA OBJEKTU



E.1.4.1. Zdravotně technické instalace

Generální projektant:

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

wwww.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292164

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: ing. P. Zahradník	**Zodp. projektant:** ing. Pavel Zahradník	**Kontroloval:** ing. Pavel Zahradník
Kraj: Královéhradecký	**Tratový úsek/Obec:** Malé Svatoňovice	
Investor SŽDC, státní organozace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		

ROINSTAL
ING. PAVEL ZAHRADNÍK
JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 455 53 939 TEL.: 603 979 003

Akce:
Malé Svatoňovice – projektová dokumentace komplex. opravy objektu-střecha, zpev. plochy S010 Výpr. budova a S012 Zastř. nástupiště

Formát	2xA4
Datum	06/2020
Účel	DPS
Č. zakázky	3110-20-045
Změna	**Č. kopie**
Měřítko	1:500/100
Část dokumentace	**Č. výkresu**
E.1.4.1.	2.09

Obsah výkresu:
Řezy přípojkami dešťové kanalizace