



Název SO/PS: SO 01 - Oprava rozvodu 6kV - úsek Sedlnice - Skotnice
SO 02 - Oprava rozvodu 6kV - úsek Skotnice - Příbor
SO 03 - Oprava rozvodu 6kV - úsek Příbor - Kopřivnice

Stavba je umístěna v k.ú: Sedlnice, Skotnice, Prchalov, Příbor, Drnholec nad Lubinou a Kopřivnice
Stavba je umístěna převážně na pozemcích v majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Legenda:
Opravovaný kabel vn 6kV typu 6-AYKY 3x50/16 —————
Délka trasy číni cca 8 986m

Poznámka:
Důvodem pro realizaci opravy je, že stávající kabelový rozvod vn 6kV je na hranici své životnosti a neodpovídá požadavkům kladených na spolehlivost dodávky el. energie pro zabezpečovací zařízení, která je I. stupně.
Oprava bude realizována ve stávající trase



| | | | |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| OBJEDNAVATEL PROJEKTU: | |  <div>SŽDC s.o. Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div> | | | | | | | | |
| HIP: | Ing. Luděk Horčíčka |    | Zhotovitel projektové dokumentace: | Výtisk číslo: | | | | | | |
| ODP. PROJ: | Ing. Vladislav Vízner | | SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín | | | | | | | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Vladimír Čechák | | | | | | | | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Jan Slivka | | | | | | | | | |
| Stavba: | | <div>Archivní číslo: 1504010-01_C_1_0100</div> <table><tr><td>Formát: 420x840</td><td>Datum: 03/2017</td><td>Měřitko: 1 : 25 000</td></tr><tr><td>Stupeň PD: Pro realizaci</td><td>Část: C.1</td><td>Příloha: 0100</td></tr></table> | | | Formát: 420x840 | Datum: 03/2017 | Měřitko: 1 : 25 000 | Stupeň PD: Pro realizaci | Část: C.1 | Příloha: 0100 |
| Formát: 420x840 | Datum: 03/2017 | | | | Měřitko: 1 : 25 000 | | | | | |
| Stupeň PD: Pro realizaci | Část: C.1 | Příloha: 0100 | | | | | | | | |
| "Oprava rozvodu 6kV v úseku Sedlnice - Kopřivnice" | | | | | | | | | | |
| Název přílohy: | Přehledná situace oblasti stavby | | | | | | | | | |