



Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m ²)
0P01	Schodiště + chodba	7,50 m ²
0P02	WC	2,10 m ²
0P03	Chodba	4,10 m ²
0P04	Drážní kancelář	31,95 m ²
0P05	Čekárna	19,80 m ²
0P06	Šatna	22,30 m ²
0P07	Sprcha	5,70 m ²
0P08	Chodba	6,20 m ²

LEGENDA

- 1.1** VENKOVNÍ SPLITOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
např. RAS 13 J2AVG-E
VÝKON CHLAZENÍ 3,3 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 3,6 kW
AKUSTICKÝ TLAK 48/49(A) v 1m
NAPĚTÍ 230V

- 1.2** NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
např. RAS B13J2KVG-E
VÝKON CHLAZENÍ 3,3 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 3,6 kW
AKUSTICKÝ TLAK 21-41(A) v 1m
NAPĚTÍ 230V

- POTRUBÍ KAPALINY
— POTRUBÍ PLYNU
— ODVOD KONDENZÁTU

- ROZVODY CHLADU BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu
- PŘIPOJOVACÍ ROZVODY KONDENZÁTU BUDOU PE ø25
- ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDU
- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI CHLADU.

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			DATUM 5. 2020	MĚŘÍTKO 1 : 75	STUPEŇ DSP
AKCE	SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM			ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4	
PROFESE D. 1. 4. - CHLAZENÍ				ČÍSLO VÝKRESU P2565 013 - 20		PARÉ
NÁZEV PŮDORYS 1.NP						