



Legenda místností

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNI SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰
- MINIMÁLNI SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		DATUM	MĚŘÍTKO	STUPĚN	DSP
			5. 2020	1 : 75		
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
AKCE	SEBUZIN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZIN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM		P2565-20	2A4		
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV	PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE		P2565 010 - 20			