



Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
1P01	Schodiště	13,90 m²
1P02	Vstupní chodba	3,45 m²
1P03	Koupelna	6,35 m²
1P04	Lůžnice	13,50 m²
1P05	Dětský pokoj	17,40 m²
1P06	Dětský pokoj	20,25 m²
1P07	Obývací pokoj	21,65 m²
1P08	Kuchyně	11,45 m²

# LEGENDA

- |               |  |         |
|---------------|--|---------|
| —             | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ                                     | 70/55°C |
| - - -         | ZPĚTNÉ POTRUBÍ                                       |         |
| 21VK-600/1200 | DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK                 |         |
| TH            | TERMOSTATICKÁ HLAVICE                                |         |
| RH            | RUČNÍ HLAVICE  |         |
| RŠ            | ROHOVÉ ŠROUBENÍ                                      |         |
| ( 5 )         | HODNOTA PŘEDNASTAVENÍ VENTILU                        |         |
| -             | ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu.                |         |
| -             | ROZVODY V 1.NP BUDOU VEDENY POD STROPEM A U PODLAHY. |         |
| -             | ROZVODY V 2.NP BUDOU VEDENY U PODLAHY.               |         |

- POTRUBÍ VEDENÉ V PŮDNÍM PROSTORU  
TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13mm

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b> PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		DATUM 5. 2020	MĚŘÍTKO 1 : 75	STUPĚN DSP	PARÉ
			ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4		
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			ČÍSLO VÝKRESU <b>P2565 002 - 20</b>			
AKCE SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM						
PROFESE D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ						
NÁZEV PŮDORYS 2.NP						