



ČÍSLA ČERNÁ NA ŽLUTÉM PODKLADĚ
PÍSMO KOLMÉ, ÚZKÉ 60

VELIKOST A UMÍSTĚNÍ ČÍSEL



ŽLUTÉ A ČERNÉ PRUHY PROVÉST DLE ČSN 37 5199
PŘEVZATO Z ČSN 36 0061 ČL. 67, 68



PŘEDPIS SŽDC E11-

Pro dobrou a jednoznačnou orientaci se jednotlivé osvětlovací stožáry označují čísly. Číslování se provádí ve směru staničení.
- čísla musí být černá, provedená technickým písmem, kolmým, úzkým, výšky 60mm na žlutém podkladě. Čísla se umísťují tak, aby byla čitelná z volného schůdného a manipulačního prostoru ve směru osy přilehlé koleje. Spodní okraj žlutého podkladu musí být ve výšce minimálně 2,6 m a maximálně 3 m od hlavy základu stožáru nebo od roviny umístění stožáru. Číslice dvojmístného resp. třímístného čísla se píší svisle pod sebou s mezerou mezi čísly 12 mm. Výška

žlutého podkladu pro jednomístné číslo je 90 mm (tj. 15+60+15 mm), pro dvojmístné číslo 162 mm (tj. 15+60+12+60+15 mm) a pro třímístné číslo je výška žlutého podkladu 234 mm
- číslování osvětlovacích jednotek může být doplněno upřesňujícím označením např. OV, OS, PS apod.

Osvětlovací stožáry zasahující do volného schůdného a manipulačního prostoru musí mít bezpečnostní označení. Bezpečnostní označení se provádí žlutými a černými pruhy ve smyslu ČSN 37 5199 Změna b.

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA
Objednatel projektu: SŽ, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír	Výtisk číslo::
Vypracoval	Kamarád Vladimír	
Investor, stavebník	Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc	
Místo stavby	k.ú.Drahanovice, p.č. 809/1	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526
Název stavby:	OPRAVA NÁSTUPIŠŤ V OBVODU OŘ OLC ŽST. DRAHANOVICE	
Název PS,SO:	SO02 Osvětlení	Datum 07.2020
Název výkresu:	Číslování stožárů	Stupeň PD DPS
		Č.zakázky 07/06/2020
		Část E.3.6
		Měřítka Příloha 07