

Ing. Luboš Vaniš

VI. projekt

Jiráskova 836

399 01 Milevsko

Vaše žádost ze dne, značka:
23.07.2020Naše značka:
019200012Vyřizuje:
Ing. Jaroslav Jádlovskýdne:
28.07.2020**Věc: Milevsko ON – oprava budovy nádraží****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: parc.č. st.385, k.ú. Milevsko, č.p.402
Projektant: Ing. Vaniš Luboš -VL projektStavebník: Správa železnic, Praha 1
Č. zakázky a datum: 6/2020


Předmětem předložené dokumentace je oprava budovy nádraží v Milevsku na železnici Tábor - Ražice V přízemí objektu dojde k částečným dispozičním úpravám. Místo čekárny a původní pokladny bude provedeno nové hygienické zázemí včetně WC pro invalidy a úklidové komory a nová čekárna. Bezbariérové WC bude označeno, dveře široké 900 mm se budou otevírat ven a na vnitřní straně bude vodorovné madlo, umyvadlo bude ve v. 800mm, vedle bude pevné svislé madlo, které na výkrese chybí, horní hrana mísy v.460mm, madla po obou stranách mísy sklopná ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve v. 800mm, vybavení nouzovou signal.- ovladače ve v.600mm a ve v.150mm. Veřejně přístupné plochy a komunikace, tj. chodník a sjezdy budou na zpevněné plochy navazovat plynule bezbariérově. Vstup do čekárny je řešen pomocí rampy široké 1,5 m, se sklonem 12,5 % v délce 1,2 m a se zábradlím a vodící tyčí po obou stranách. Před vstupem je rovná plocha tvořena podestou.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.Závěr:

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

**Ing. Jaroslav Jádlovský, odborný konzultant**

Adr. střediska: Vinařického 281, 397 01 Písek

Adr. doručovací: Vinařického 281, 397 01 Písek

723 556 667, jadlovsky@seznam.cz