

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

24.07.2020

Číslo jednací:

O20070124501

Vyřizuje:

Petr Kolář

Tel.:

tel.: +420 387 761 522

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

petr.kolar@cevak.cz

Datum:

24.07.2020

Luboš Vaniš Ing

Havlíčková č.p. 445

399 01 Milevsko

Milevsko, parc. č. 385, Milevsko ON – oprava budovy nádraží (územní nebo stavební řízení)

Investor: Správa železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážďená, č.p. 1003/7, 11000

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci budovy nádraží v Milevsku.

Hlavní budova má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží + podkroví.

V přízemí objektu dojde k částečným dispozičním úpravám. Místo čekárny a původní pokladny bude provedeno nové hygienické zázemí včetně WC pro invalidy a úklidové komory a nová čekárna. Průchod mezi původní pokladnou a kanceláří (nocležnou) bude zazděn. Stávající místnost kanceláře (nocležny) bude rozdělena novou příčkou. V menším prostoru vznikne sklad s novým přístupem zvenčí.

Dále projektová dokumentace řeší návrh opravy části objektu a částečné ubourání nízké části.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Všechny zásahy, které budou probíhat v blízkosti a nad stávajícím vodovodním řádem či kanalizační stokou, zejména umístění zařízení staveniště budou prováděny po individuálním posouzení provozních pracovníků ČEVAK a.s. na místě a s jejich písemným souhlasem. Před zahájením stavby bude s provozem ČEVAK a.s. dohodnut způsob ochrany stávajících vodohospodářských sítí před poškozením – provoz Milevsko: Václav Pouch tel.602 184 261.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů na náklady stavby.

S pozdravem

Petr Kolář

referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O20070124501.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

V. 2.