

Váš dopis zn. 11153/15  
Ze dne 29. 07. 2015  
Naše zn. 15509/2015-SŽDC-OŘ BNO-OPS  
Vyřizuje Ing. Jakub Maršálek  
Telefon +420 972 625 983  
Mobil +420 702 211 871  
E-mail marsalikja@szdc.cz  
Datum 2. září 2015

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Hana Lysoňková  
Kounicova 26  
611 36 Brno

### Vyjádření k existenci inženýrských sítí v žst. Brno hl.n. a okolí

OŘ Brno předává stanovisko k existenci inženýrských sítí k celkem 5 stavbám a to konkrétně „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.“, „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.“, „Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej 603“, „Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží B“, „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n.“

SBBH (p. Pecha T., tel.: 602 562 329) - dostupné materiály k inženýrským sítím v zájmovém území byly zaslány na SUDOP elektronicky. V žst. Chrlice se u St. 2 směrem k Brnu nachází vodoměrná šachta, přívod je v majetku VAK. Do St. 1 je vedena přípojka vody ze studny v poloze, která nejde jednoznačně určit.

SEE (p. Gruber P., tel.: 606 024 302) - z důvodu velkého objemu byly zákresy sítí předány přímo žadateli SUDOP Brno.

SMT (Ing. Vlasák V., tel.: 602 571 650) - seznam mostních objektů ve správě SMT, které se nachází v zájmovém území je přílohou tohoto dopisu.

SSZT Brno (p. Krejcar P., tel.: 602 520 291) - poklady pro pořízení kopií výkresů se sítěmi předány žadateli SUDOP Brno.

ST Brno (Ing. Křemen T., tel.: 972 626 036, Ing. Šiške V., tel.: 602 411 586) - V zájmovém území se nachází odvodňovací zařízení v naší správě. Jedná se o povrchové odvodnění žel. tělesa - drážní příkopy. Jejich poloha je zřejmá v terénu. V žst. Brno-Horní Heršpice bylo v rámci stavby "Odstavné nádraží 1. část, 1 etapa" vybudováno podpovrchové odvodnění a kanalizace. Tato stavba byla projektována firmou SUDOP Brno (žadatel o inženýrské sítě). Poloha je známa z dokumentace skutečného provedení zpracovanou touto firmou.

V žst. Brno hl.n. je na židenickém zhlaví zřízeno podpovrchové odvodnění - zřejmé ze situace již předané elektronicky. V žst. Brno-Chrlice se nachází podpovrchové odvodnění mezi kolejí č. 1 a 2 a dále mezi kolejí 4 a 6. Poloha je zřejmá ze situace již předané elektronicky. Na odb. Brno-Židenice prochází podpovrchové odvodnění mezi kolejí č. 1 a č. 2 od brněnského zhlaví směrem k mostu přes ulici Markéty Kuncové. V zá-

jmové oblasti, zejména v obvodu žst. Brno hl.n., je možné, že se v určitých místech nachází původní podpo-  
vrchové odvodnění, od kterého neexistuje dokumentace.

Dále upozorňujeme, že mezi Horními Heršpicemi a Brnem hl.n. se nacházejí klenby z původního, dnes za-  
sypaného viaduktu.

ČD – Telematika (p. Kříž P., tel.: 724 815 186) - zákresy sítí zaslány přímo žadateli SUDOP Brno, kopie  
vyjádření je přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem



Ing. Miroslav Konečný  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

#### **Přílohy**

Příloha 1 – Seznam mostních objektů ve správě SMT (elektronicky)

Příloha 2 – Kopie vyjádření ČD-Telematika a.s.

Dopis zn.:  
Ze dne : 20.7.2015

Naše zn.: 15648/2015  
Vyřizuje.: Kříž Pavel  
Tel.: +420 972 625 584  
+420 724 815 186  
FAX: +420 972 625 140  
e-mail : sksbno@cdt.cz  
Datum: 7.8.2015

SUDOP Brno spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 B R N O

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. k územnímu řízení .**

Akce: **Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.", „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.“, „Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej 603“, „Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží B“, „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n.“**

Území: k.ú. Zábrdovice, Židenice, Město Brno, Trnitá, Staré Brno, Štýřice, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Brněnské Ivanovice, Holásky, Chřilice

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 7.8.2017**

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení: Místní kabely, optické kabely a 2x DK 38a v majetku SŽDC a optické kabely v majetku ČD-T

Přílohy: přiložené situace  
1x Všeobecné podmínky SŽDC 1x Všeobecné podmínky ČD-T

Upřesnění:  
**Souhlasíme s vydáním ÚR.**

ČD - Telematika a.s.  
Úsek servis infrastruktury  
Vedoucí okrsku  
Novotný Oldřich Ing.  
v.z. Kříž Pavel

  
ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Brno  
skupina ochrany a dokumentace  
Nezamyslova 20a, 615 00 Brno  
IČO: CZ61459445, Tel.: +420 972 625 584  
sat@cdt.cz, www.cdt.cz

61