



**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ  
DOPRAVNÍ CESTY**

Váš dopis zn. 22681/2019-SŽDC-SSZ-ÚT2  
Ze dne 17.12.2019  
Naše zn. 153/2020-SŽDC-SŽE-PHA  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Petr Kubeček  
Telefon +420 972 255 037  
Mobil  
E-mail Kubecek@szdc.cz

Datum 6. ledna 2020

**SŽDC s.o.**  
**Stavební správa západ**  
**Sokolovská 278/1955**  
**190 00 Praha 9**

**Věc: Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav – Debrž - vyjádření SŽE**

Na základě Vaší žádosti k připravované investiční akci Vám sdělujeme následující :

- pro napájení čerpadla přetlakové kanalizace požadujeme zřízení samostatné elektrické přípojky z LDSŽ osazené elektroměrovým rozváděčem. Elektrická přípojka musí splňovat technické podmínky připojení k LDSŽ. Umístění a zapojení elektroměrového rozváděče musí být se SŽE projednáno před zahájením elektroinstalačních prací. Před zahájením dodávky elektřiny požadujeme předložení výchozí revizní zprávy a blokové schéma napájení.
- v případě, že stavba vyvolá přerušení dodávky elektřiny, je nutné toto oznámit na SŽE s dostatečným předstihem. SŽE má dle zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, povinnost vyzkoušet odběratele o přerušení dodávky elektřiny minimálně 15 dnů předem
- při požadavku zhotovitele stavby na krátkodobý odběr elektřiny z LDSŽ, musí být tento projednán na územní správě Praha SŽE s dostatečným předstihem

**Pavel Samek**

*Přednosta SŽE ÚS Praha*

**Přílohy**

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Správa železniční energetiky  
Územní správa Praha  
Chodovská 237/8, 141 00 Praha 4  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234