

Voda je život, chraňme ji! ®

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582
1100 Praha 1

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
1620/19/Ko

Vyřizuje/linka
Kozlová/252

ML. Boleslav
4.6.2019

Debř nad Jizerou, č.p. 332, poz.č. 690/2, odkanalizování halvy oprav MEO

– vyjádření k územnímu souhlasu

inv.: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1

Existence sítí

Na pozemku parcelní číslo 690/2 v k. ú. Debř se nenacházejí žádná zařízení ve správě naší a.s. Vodovodní a kanalizační řad je veden v komunikaci poz.č. 1196, v ul. Bakovská.

- *Před realizací stavby si investor objedná vytyčení našeho zařízení u provozu VaK – vodovod v Mladé Boleslavi (pan Doležal, tel. 326 376 115, zdolezal@vakmb.cz) a kanalizace Mladé Boleslavi – Podlážkách (pan Eckert, tel. 326 376 206, jeckert@vakmb.cz).*

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je stávající (ev. č. 306/07/P7). Přípojka je provedena jako tlaková. Splaškové vody z objektu budou svedeny do této přípojky.

Na pozemku investora bude vybudována čerpací jímka (pro tyto účely bude využita stávající jímka), která bude navržena jako kompletní celek s příslušnými technickými standardy.

Do přípojky nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat hodnotám kanalizačního řádu. Musí být zabráněno vniknutí úkapů do kanalizace.

Samotnou realizaci přípojky je nutno po obdržení povolení dohodnout s vedoucím provozu kanalizace. Před zahrnutím přípojky požadujeme přizvání k revizi.

V případě, že nebudeme k revizi přizvání nebo při zjištění nesrovnalostí bude na náklady stavebníka vyžadováno odkrytí potrubí a případné odstranění problémů.

- *vedoucí provozu kanalizace v Mladé Boleslavi – Podlážkách pan Eckert, tel. 326 376 206, jeckert@vakmb.cz*

Upozorňujeme investora, že nelze odvádět dešťové vody z objektů a přilehlých zpevněných ploch do veřejné splaškové kanalizace

Závěr

Upozorňujeme investora, že dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být s naší a.s. před zahájením vypouštění odpadních vod smlouva o odvádění odpadních vod.

Upozorňujeme investora, aby všechny změny ve smlouvě (změna zasílací adresy, přidělení č.p. atd) vždy oznámil.

- vedoucí odd. fakturace – paní Dostálová, tel. 326 376 142, jdostalova@vakmb.cz

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního souhlasu.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. František Klouček
výrobní náměstek



v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPČ

Obdrží: P2, P7