



SAMSON PRAHA, spol. s r.o.  
Týnská 622/ 17  
110 00 PRAHA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1086478522/385VYŘIZUJE / LINKA  
M. Cícvárek/ 840 840 840MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
M.Boleslav/17.06.2016

### Vyjádření ke stavbě

Vážená paní Heclová,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek ke stavbě protihlukové clonyx Vepřek dle předložené PD

Při je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a 33 3301.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

**Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sítím (geoportál na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.**

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví**

S pozdravem

Michal Cicvárek  
technik Správy energetického majetku VN, NN  
ČEZ Distribuce, a. s.

