

### Oprava TV v úseku Dobronín–Šlapanov

Druh: opravná práce

Stupeň stavby::	projekt
-----------------	---------

Přijato:  
14.10.2020

<p><i>Termin:</i> 22.10.2020</p>
--------------------------------------

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova č.p. 688 č.o. 26, 60200 , Brno, IČO 44960417

120130 - Dobronín - Šlapanov, km 210.200 - 214.800

1201P1 - žst. Šlapanov, km 215.206 - 215.500

KÚ 648701 Hrušky

KÚ 662747 Kamenná u Jihlavy

KÚ 662755 Nové Dvory u Kamenné

KÚ 698792 Moravská Nová Ves

KÚ 762822 Šlapanov

KÚ 772321 Týnec na Moravě

KÚ 781398 Dolní Věžnice

*Poznámky:*

15.10.2020 Ing. Jiří Milka, SEE:

Dokumentace je k nahlédnutí na disku P: P:\\_Priprava\_staveb\Opravy\SEE - Oprava TV v TÚ  
Dobronín-Šlapanov a Hrušky-Moravský Písek - trakční podpěry - 10\_2020

*Informování:*

Vyjádření odborných správ:

**ČD - Telematika, Brno**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Nutno dodržet všeobecné podmínky Správy železnic a ČD-T a.s.

Před započítím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu. Kontaktní osoba pro vytyčení: Ing. Novotný tel. 724 372 875.

V případě kolize se stavbou, musí být řešena přeložka kabelové trasy.

Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 1,0 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jeho funkčnost.

Kabel musí zůstat během stavby v provozu.

+ 12x příloha

Podepsal Svojanovská Lucie dne 20.10.2020

**SEE**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V prostoru zastávky Kamenná a žst. Šlapanov se nachází silnoproudé kabelové sítě. Před zahájením výkopových sítí je nutno nechat tyto sítě vytyčit, alespoň 14 dní před započítím stavby. Kontaktní osoba pro vytyčení: p. Karták, tel: 972 646 456, mob: 606 074 475.

+ 3x příloha

Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 21.10.2020

**SSZT Jihlava**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém prostoru, nebo jeho blízkosti se nachází inž. sítě a zařízení ve správě SSZT Jihlava.

Přibližné zákresy jsou součástí přílohy nebo zakresleny v dokumentaci. Před započítím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. Ochranné pásmo inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je 1m na obě strany.

+ 1x příloha

Podepsal Jakub Šeba, SSZT Jihlava dne 16.10.2020

**ST Jihlava**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

ST Jihlava souhlasí s opravou TV za podmínek:

1) Nově budované základy podpěr TV nesmí zasahovat do odvodňovacího zařízení tratě.

2) Začátek prací bude min. 14 dní předem oznámen VPS TO Jihlava p. Chlubnovi, tel.: 972 646 654 nebo MT: 724 993 915.

Podepsal Procházková Gabriela, ST Jihlava dne 16.10.2020