

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov		
Signály do systému DDTS		
SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení - Rozvaděč ROV		
Popis		
KM1	zap.	Osvětlení větve č. 1 (Stávajících stožárů 5, 6, 7, 8, 9 a 10)
KM1	vyp.	Osvětlení větve č. 1 (Stávajících stožárů 5, 6, 7, 8, 9 a 10)
KM2	zap.	Osvětlení větve č. 2, prostory I a II (R01 - SN1/1 - SN1/29 a stožárů OS18x2, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 a OS2)
KM2	vyp.	Osvětlení větve č. 2, prostory I a II (R01 - SN1/1 - SN1/29 a stožárů OS18x2, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 a OS2)
KM3	zap.	Osvětlení větve č. 3, prostory I a II (R02 - SN2/1 - SN2/29 a stožárů OS21, OS17x2, 21, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 a OS1)
KM3	vyp.	Osvětlení větve č. 3, prostory I a II (R02 - SN2/1 - SN2/29 a stožárů OS21, OS17x2, 21, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 a OS1)
KM4	zap.	Osvětlení větve č. 5, Výložníky u TS, prostor IV (OSV/1 a OSV/2)
KM4	vyp.	Osvětlení větve č. 5, Výložníky u TS, prostor IV (OSV/1 a OSV/2)
KH	por.	Ztráta napětí rozvaděče ROV
KA1.1, 2 a 3	por.	Porucha osvětlení stávajících stožárů č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10
KA2.1, 2 a 3	por.	Porucha osvětlení pro skupinu světel SN1/1 - SN1/29 a stožárů OS18x2, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 a OS2
KA3.1, 2 a 3	por.	Porucha osvětlení pro skupinu světel SN2/1 - SN2/29 a stožárů OS21, OS17x2, 21, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 a OS1
KA4.1, 2 a 3	por.	Porucha osvětlení výložníků č. OSV/1 a OSV/2
FV	por.	Přepětová ochrana
SQ	inf.	Otevření dveří rozvaděče
PLC	inf.	ROV + EOVS
RE	inf.	M-BUS

SIGNALY		
Relé	Svorka t.	+24 V DC
		X: 1
KM1	XS: 2	
KM1	XS: 3	
KM2	XS: 4	
KM2	XS: 5	
KM3	XS: 6	
KM3	XS: 7	
KM4	XS: 8	
KM4	XS: 9	
KH	XS: 10	
KA1.1-2-3	XS: 11	
KA2.1-2-3	XS: 12	
KA3.1-2-3	XS: 13	
KA4.1-2-3	XS: 14	
FV	XS: 15	
SQ	XS: 16	
	XS: 17	
	XS: 18	