



### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

### POZNÁMKA

- Lokálně bude odstraněna podlahová krytina spolu s vyrovnávací vrstvou podlahy do tl. 20 mm.
- V místnosti 113 - Vlastní spotřeba bude demontován ocelový poklop v podlaží, sloužící k přístupu do suterénu.
- Bude demontováno dřevěné pomocné schodiště, odstraněna dělicí dřevěná příčka mezi místnostmi a přesazené dřevěné obložení stěny.
- Vstupní plastové dveře budou demontovány a nahrazeny.
- Stávající venkovní přístupová rampa bude odbourána.
- Budou vybourány otvory pro plastové multikanály 400 x 400 mm, 200 mm nad podlahou.
- V místnostech 106, 107, 110 a 113 budou demontovány stávající dveře.

0,000 = 273,820 m n. m.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 31 Pozemní stavby	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Bc. David Zelený	NAVRHL, VYPRACOVAL Bc. David Zelený	KONTROLOVAL Ing. Karel Uličný
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Kuřim	STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy		ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
		MĚŘITKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 4xA4
		DATUM: 10/2020	
		ČÁST DOKUM. D.2.2.3	PŘÍLOHA 05
Podélný řez A-A' - Stávající stav, bourací práce			