

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galuf</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuf</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuf</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Kuřim		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-12-01 TNS Čebín, kabelové rozvody vn			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
			DATUM: 10/2020	
Soupis kabelů			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.3	PŘÍLOHA 6

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:	ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN		Datum:	10/2020
				Objekt:	SO 01-12-01 TNS Čebín, kabelové rozvody vn		Vypracoval:	Ing. Popelář
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje				
				Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WH201001	50-AXEKVCEY	1x240/35	32	Transformátor T1 (110/27kV)	RWOT-25	Rozvodna 25kV - ASF5	RWIT-25	
WH201002	50-AXEKVCEY	1x240/35	32	Transformátor T1 (110/27kV)	RWOT-25	Rozvodna 25kV - ASF5	RWIT-25	
WH201003	50-AXEKVCEY	1x240/35	42	Transformátor T2 (110/27kV)	RWOT-25	Rozvodna 25kV - ASF10	RWIT-25	
WH201004	50-AXEKVCEY	1x240/35	42	Transformátor T2 (110/27kV)	RWOT-25	Rozvodna 25kV - ASF10	RWIT-25	
WH201005	50-AXEKVCEY	1x240/35	40	Rozvodna 25kV - ASF3	RWIT-25	Napajec N102 - směr Brno kolej č.2	RWOT-25	
WH201006	50-AXEKVCEY	1x240/35	40	Rozvodna 25kV - ASF3	RWIT-25	Napajec N102 - směr Brno kolej č.2	RWOT-25	
WH201007	50-AXEKVCEY	1x240/35	40	Rozvodna 25kV - ASF4	RWIT-25	Napajec N101 - směr Brno kolej č.1	RWOT-25	
WH201008	50-AXEKVCEY	1x240/35	40	Rozvodna 25kV - ASF4	RWIT-25	Napajec N101 - směr Brno kolej č.1	RWOT-25	
WH201009	50-AXEKVCEY	1x240/35	26	Rozvodna 25kV - ASF11	RWIT-25	Napajec N112 - směr Tišnov kolej č.2	RWOT-25	
WH201010	50-AXEKVCEY	1x240/35	26	Rozvodna 25kV - ASF11	RWIT-25	Napajec N112 - směr Tišnov kolej č.2	RWOT-25	
WH201011	50-AXEKVCEY	1x240/35	26	Rozvodna 25kV - ASF12	RWIT-25	Napajec N111 - směr Tišnov kolej č.1	RWOT-25	
WH201012	50-AXEKVCEY	1x240/35	26	Rozvodna 25kV - ASF12	RWIT-25	Napajec N111 - směr Tišnov kolej č.1	RWOT-25	
WH201013	50-AXEKVCEY	1x150/35	14	Rozvodna 25kV - ASF2	RWIT-25	Tlumivka TL1	RWOT-25	
WH201014	50-AXEKVCEY	1x150/35	18	Rozvodna 25kV - ASF13	RWIT-25	Tlumivka TL2	RWOT-25	

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:	ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN		Datum:	10/2020
				Objekt:	SO 01-12-01 TNS Čebín, kabelové rozvody vn		Vypracoval:	Ing. Popelář
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje				
				Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL201001	1-YYY	1x240	56	Transformátor T1 (110/27kV)	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	
WL201002	1-YYY	1x240	56	Transformátor T1 (110/27kV)	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	
WL201003	1-YYY	1x240	52	Transformátor T2 (110/27kV)	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	
WL201004	1-YYY	1x240	52	Transformátor T2 (110/27kV)	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	
WL201005	1-YYY	1x240	28	Tlumivka TL1	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	
WL201006	1-YYY	1x240	24	Tlumivka TL2	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	
WL201007	1-YY	1x70	22	Rozvaděč ASF8	Kab. oko + smršť. trub.	Rozvaděč RZK	Kab. oko + smršť. trub.	