

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galūef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galūef</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galūef</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Kuřim		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-12-01 TNS Čebín, kabelové rozvody vn			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
Specifikace kabelové trasy			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.3	PŘÍLOHA 10

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno	SPECIFIKACE KABELOVÉ TRASY	Stavba:	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín		Datum:	10/2020
		Objekt:	SO 01-12-01 TNS Čebín, kabelové rozvody vn		Vypracoval:	Ing. Popelář
Vytyčované body	Číslo kabelu	Číslo SO řešícího zemní práce	Řez kabelovou kynetou	Délka výkopu	Poznámka	
001-002	WH201001,WH201002, WL201001, WL201002	SO 01-12-01	6	7	Kabely uloženy pod komunikací v obetonovaných chráničkách	
003-004	WH201003,WH201004, WL201003, WL201004	SO 01-12-01	6	8	Kabely uloženy pod komunikací v obetonovaných chráničkách	
005-006	WH201013	SO 01-12-01	2	3		
007-008	WH201014	SO 01-12-01	2	3		
009-010-011	WL201005	SO 01-12-01	3	6		
011-012	WL201006	SO 01-12-01	3	2		
011-013-014	WL201005, WL201006	SO 01-12-01	3	15		
014-015	WL201001, WL201002, WL201003, WL201004, WL201007	SO 01-12-01	4	1		
014-016	WL201001, WL201002, WL201003, WL201004, WL201005, WL201006, WL201007	SO 01-12-01	5	3		
017-018	WH201009, WH201010, WH201011, WH201012	SO 01-12-01	1	6		
019-020	WH201005, WH201006, WH201007, WH201008	SO 01-12-01	1	6		