


SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Kristýna Svobodová
Kounicova 688/26
602 00 Brno

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| 2020305811/ 20.5.2020 | 556/BRN/149/20/14730/ 9.6.2020/JMac | Macenauer/ +420 511105632 | Brno / 12.6.2020 |



Věc: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín (existence sítí)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v zájmovém území "**KÚ: Hradčany u Tišnova (646687)**" se nachází elektrické zařízení TR Čebín R420 kV, včetně jeho ochranného pásma v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s..

Toto udělení souhlasu nenahrazuje povolení, vyjádření nebo jiná stanoviska a dokumenty pro potřeby územního nebo stavebního řízení.

Povolená činnost musí splňovat následující podmínky:

1. Při projekci budete respektovat a při práci v ochranném pásmu vedení dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky obsažené v ČSN 343100, ČSN 343108 a ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19.
2. V ochranném pásmu el. zařízení se nesmí hromadit zemina. Nesmí se zde provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a plynulost provozu el. stanice i venkovního vedení, nebo by provozem el. stanice nebo vedení mohlo dojít k ohrožení osob a majetku.
3. Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený provádějící organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s ustanoveními zákona č.458/2000 Sb. a normou ČSN 343 108, ČSN 343 100.
4. Práce, i skončená, v ochranném pásmu el. zařízení nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízení.
5. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na el. zařízení, musí být práce v ochranném pásmu el. zařízení přerušeny a pásmo opuštěno.
6. Použité mechanismy se nesmí svou nejvyšší částí přiblížit k el. zařízení 400 kV na vzdálenost menší jak 5 m.
7. Při zemních pracích nesmí být narušena zemnicí soustava rozvodny.
8. V případě vybudování oplocení stavby v ochranném pásmu el. zařízení musí být tyto vodivé ploty uzemněny s odporem uzemnění do 500 Ω.

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ





Případné škody budou likvidovány na náklad provádějící organizace.

Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.

Z důvodu využívané trasy přepravy transformátorů (nadměrný náklad) do TR Čebín R420kV, upozorňujeme na nutnost dodržení stávajících průjezdných profilů přiléhající ke komunikacím a pozemkům dotčených stavbou.

Dále upozorňujeme, že dle zákona č.35/2001 Sb., bude dotčeno ochranné pásmo dráhy - vlečky TR Čebín, která je ve vlastnictví ČEPS, a.s. a tvoří prostor po obou stranách dráhy 30 m od osy krajní koleje.

Upozorňujeme na nutnost respektovat a dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, kde má provozovatel a dopravce dráhy možnost vstupovat v ochranném pásmu dráhy na cizí pozemky, popř. na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod či poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy.

S pozdravem

Ing. Ladislav Paul
Vedoucí odboru
Správa energetického majetku
a dokumentace oblast Východ



ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

(53)

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz.

VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, www.ceps.cz
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

