Tabulka č.:				***Seznam kabelů***	**TB Křižanov**			***Strana: 1***
Stavba:	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín							
PS 10-05-01	ŽST. Křižanov, úprava DŘT				**Zpracoval:**	Lukašík J.	**Datum:**	20.08.2020
Kab. č.	**Typ kabelu**	**Úroveň U,I**	**Délka (m)**	**Začátek Zařízení**	**Pozice**	**Konec Zařízení**	**Pozice**	**Funkce Poznámka**
WL 100	***CYKY- 3Jx2,5***	***230V AC***	***3***	***Rozvaděč NOJA recloser***	***230VAC/24VDC***	***AFS 660***	***X1***	***Napájení měniče 230V/24VDC***
	CYKY- 3Ox4	***24V DC***	***2***					
WS 100	***FTP CAT 5E / RJ-45***	***ETH***	***3***	***RDRT2***	***CP-7004***	***AFS 660***		***Datová komunikace recloseru***
	FTP CAT 5E / RJ-45	***ETH***	***2***	***NOJA recloser***		***AFS 660***		***Datová komunikace recloseru***
WD 100	***Fibre optic SM, LC-LC***	***ETH/FO***	***10***	***RDRT2***	***AFS 660***	***ODF recloseru***	***optický rozvaděč***	***Datová komunikace recloseru***
	Fibre optic SM, LC-LC	***ETH/FO***	***3***	***ODF recloseru (TS TV č.40B)***	***optický rozvaděč***	***NOJA recloser***	***AFS 660***	***Datová komunikace recloseru***
Poznámka:	***1/ Kabely uloženy v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a na kabelových roštech.***							
	2/ Optické kabely a FTP kabely uložit do ochranných trubek.							
	3/ Přechody mezi jednotlivými místnostmi - využít průchody (případně trubky pr.100mm), protipožární ucpávky.							
	4/ Tučně vyznačené kabely jsou součástí tohoto PS							