

Tabulky signálů, měření a povelů

SS RN

	Skříň	Adr.stan.	ASDU (pro ŘS)	USAN:	Pozn.
Sér.linka ÚO:	ROO	1	1351	1451	SS RN ...

Signály		ASDU:1351				ED říd.systém													
č.	název	Techn. Pole	bit	PLC	ModBus	adr.IEC	ED	MRS ne	název říd.systém SS RN...	typ	sdružený sig./zprac. SS RN...								
5001	Počet odpojovačů	ROO	0	MW 0	3x	0	5001												
5002		ROO	1																
5003		ROO	2																
5004		ROO	3																
5005		ROO	4																
5006		ROO	5																
5007		ROO	6																
5008		ROO	7																
5009		ROO	8																
5010		ROO	9																
5011		ROO	10																
5012		ROO	11																
5013		ROO	12																
5014		ROO	13																
5015		ROO	14																
5016	Počet odpojovačů	ROO	15																
5017	Alespoň jeden odpojovač v místním ovládání	ROO	0	MW 1	3x	1	5017												
5018	Alespoň jeden odpojovač v dálkovém ovládání	ROO	1																
5019	Alespoň jeden odpojovač v chybě	ROO	2																
5020	Alespoň jeden odpojovač v por kom nebo ztr nap	ROO	3																
5021	Ovládací panel - ovládání dálkové(1) / místně(0)	ROO	4																
5022		ROO	5																
5023		ROO	6																
5024		ROO	7																
5025		ROO	8																
5026		ROO	9																
5027		ROO	10																
5028		ROO	11																
5029		ROO	12																
5030		ROO	13																
5031		ROO	14																
5032		ROO	15																
5033	Porucha izolačního stavu - HIS	ROO	0	MW 2	3x	2	5033 x		UO 230V AC ZEM SPOJ	V	O								
5034	rozvaděč č.1 místně	ROO	1																
5035	rozvaděč č.2 místně	ROO	2																
5036	rozvaděč č.3 místně	ROO	3																
5037	rozvaděč č.1 230V AC ztráta	ROO	4				5037 x		UO 230V AC ZTR	V									
5038	rozvaděč č.2 230V AC ztráta	ROO	5																
5039	rozvaděč č.3 230V AC ztráta	ROO	6																
5040		ROO	7																
5041		ROO	8																
5042		ROO	9																
5043		ROO	10																
5044		ROO	11																
5045		ROO	12																
5046		ROO	13																
5047		ROO	14																
5048		ROO	15																
5049	rez (adr 0 není pro odpojovače použita)	ROO	0	MW 3	3x	3							5049						
5050	N101 por kom s modulem odpojovače s adresou 1	ROO	1																
5051	N102 por kom s modulem odpojovače s adresou 2	ROO	2																
5052	N111 por kom s modulem odpojovače s adresou 3	ROO	3																
5053	N112 por kom s modulem odpojovače s adresou 4	ROO	4																
5054	401 por kom s modulem odpojovače s adresou 5	ROO	5																
5055	402 por kom s modulem odpojovače s adresou 6	ROO	6																
5056	por kom s modulem odpojovače s adresou 7	ROO	7																
5057	por kom s modulem odpojovače s adresou 8	ROO	8																
5058	por kom s modulem odpojovače s adresou 9	ROO	9																
5059	por kom s modulem odpojovače s adresou 10	ROO	10																
5060	por kom s modulem odpojovače s adresou 11	ROO	11																
5061	por kom s modulem odpojovače s adresou 12	ROO	12																
5062	por kom s modulem odpojovače s adresou 13	ROO	13																
5063	por kom s modulem odpojovače s adresou 14	ROO	14																
5064	por kom s modulem odpojovače s adresou 15	ROO	15																
5065	por kom s modulem odpojovače s adresou 16	ROO	0	MW 4	3x	4	5065												
5066	por kom s modulem odpojovače s adresou 17	ROO	1																
5067	por kom s modulem odpojovače s adresou 18	ROO	2																
5068	por kom s modulem odpojovače s adresou 19	ROO	3																
5069	por kom s modulem odpojovače s adresou 20	ROO	4																
5070	por kom s modulem odpojovače s adresou 21	ROO	5																
5071	por kom s modulem odpojovače s adresou 22	ROO	6																
5072	por kom s modulem odpojovače s adresou 23	ROO	7																
5073	por kom s modulem odpojovače s adresou 24	ROO	8																
5074	por kom s modulem odpojovače s adresou 25	ROO	9																
5075	por kom s modulem odpojovače s adresou 26	ROO	10																
5076	por kom s modulem odpojovače s adresou 27	ROO	11																
5077	por kom s modulem odpojovače s adresou 28	ROO	12																
5078	por kom s modulem odpojovače s adresou 29	ROO	13																
5079	por kom s modulem odpojovače s adresou 30	ROO	14																
5080	por kom s modulem odpojovače s adresou 31	ROO	15																
5081	rez (adr 0 není pro odpojovače použita)	ROO	0	MW 5	3x	5	5081												
5083	N101 odpojovač s adresou č.1	V	ROO									2							
5085	N102 odpojovač s adresou č.2	Z	ROO									4							
5087	N111 odpojovač s adresou č.3	V	ROO									6							
5089	N112 odpojovač s adresou č.4	V	ROO									8							
5091	401 odpojovač s adresou č.5	V	ROO									10							
5093	402 odpojovač s adresou č.6	V	ROO									12							
5095	0 odpojovač s adresou č.7	V	ROO									14							
5097	0 odpojovač s adresou č.8	V	ROO									0	MW 6	3x	6	5097			

ASDU:1351											
Signály			ASDU:1351								
č.	název		Techn.		PLC techn.		ED říd.systém				
			Pole	bit	PLC	ModBus	adr.IEC	ED	MRS ne	název říd.systém SS RN...	typ sdružený sig./zprac. SS RN...
		Z	ROO								
5099	0	odpojovač s adresou č.9	V ROO	2			5099			0	O
5101	0	odpojovač s adresou č.10	Z ROO	4			5101			0	O
5103	0	odpojovač s adresou č.11	V ROO	6			5103			0	O
5105	0	odpojovač s adresou č.12	Z ROO	8			5105			0	O
5107	0	odpojovač s adresou č.13	V ROO	10			5107			0	O
5109	0	odpojovač s adresou č.14	Z ROO	12			5109			0	O
5111	0	odpojovač s adresou č.15	V ROO	14			5111			0	O
5113	0	odpojovač s adresou č.16	Z ROO	0	MW 7	3x	7	5113		0	O
5115	0	odpojovač s adresou č.17	V ROO	2			5115			0	O
5117	0	odpojovač s adresou č.18	Z ROO	4			5117			0	O
5119	0	odpojovač s adresou č.19	V ROO	6			5119			0	O
5121	0	odpojovač s adresou č.20	Z ROO	8			5121			0	O
5123	0	odpojovač s adresou č.21	V ROO	10			5123			0	O
5125	0	odpojovač s adresou č.22	Z ROO	12			5125			0	O
5127	0	odpojovač s adresou č.23	V ROO	14			5127			0	O
5129	0	odpojovač s adresou č.24	Z ROO	0	MW 8	3x	8	5129		0	O
5131	0	odpojovač s adresou č.25	V ROO	2			5131			0	O
5133	0	odpojovač s adresou č.26	Z ROO	4			5133			0	O
5135	0	odpojovač s adresou č.27	V ROO	6			5135			0	O
5137	0	odpojovač s adresou č.28	Z ROO	8			5137			0	O
5139	0	odpojovač s adresou č.29	V ROO	10			5139			0	O
5141	0	odpojovač s adresou č.30	Z ROO	12			5141			0	O
5143	0	odpojovač s adresou č.31	V ROO	14			5143			0	O
5145		rezerva			MW 9 až MW 32						
		informace o odpojovači s adr. č.1 až č.31 -viz další list			MW 33 až MW 63						

SpS Ronov nad Sázavou, sériová linka Ch2: Tecomat TC700 - Elline ROO PLC Fatek										
Povely				ASDU:1351						
				Techn.		PLC techn.		ED říd.systém		
č.	název			Pole	PLC	ModBus	adr.IEC	ED	MRS ne	název říd.systém SS RN...
2000	0	rez (adr 0 není pro odpojovače použita)		ROO ROO	MW 64	1x 1x	1 2	2000		0
2001	N101	odpojovač s adresou č.1	V Z	ROO ROO	MW 65	1x 1x	1 2	2001	x	N101
2002	N102	odpojovač s adresou č.2	V Z	ROO ROO	MW 66	1x 1x	1 2	2002	x	N102
2003	N111	odpojovač s adresou č.3	V Z	ROO ROO	MW 67	1x 1x	1 2	2003	x	N111
2004	N112	odpojovač s adresou č.4	V Z	ROO ROO	MW 68	1x 1x	1 2	2004	x	N112
2005	401	odpojovač s adresou č.5	V Z	ROO ROO	MW 69	1x 1x	1 2	2005	x	401
2006	402	odpojovač s adresou č.6	V Z	ROO ROO	MW 70	1x 1x	1 2	2006	x	402
2007	0	odpojovač s adresou č.7	V Z	ROO ROO	MW 71	1x 1x	1 2	2007		0
2008	0	odpojovač s adresou č.8	V Z	ROO ROO	MW 72	1x 1x	1 2	2008		0
2009	0	odpojovač s adresou č.9	V Z	ROO ROO	MW 73	1x 1x	1 2	2009		0
2010	0	odpojovač s adresou č.10	V Z	ROO ROO	MW 74	1x 1x	1 2	2010		0
2011	0	odpojovač s adresou č.11	V Z	ROO ROO	MW 75	1x 1x	1 2	2011		0
2012	0	odpojovač s adresou č.12	V Z	ROO ROO	MW 76	1x 1x	1 2	2012		0
2013	0	odpojovač s adresou č.13	V Z	ROO ROO	MW 77	1x 1x	1 2	2013		0
2014	0	odpojovač s adresou č.14	V Z	ROO ROO	MW 78	1x 1x	1 2	2014		0
2015	0	odpojovač s adresou č.15	V Z	ROO ROO	MW 79	1x 1x	1 2	2015		0
2016	0	odpojovač s adresou č.16	V Z	ROO ROO	MW 80	1x 1x	1 2	2016		0
2017	0	odpojovač s adresou č.17	V Z	ROO ROO	MW 81	1x 1x	1 2	2017		0
2018	0	odpojovač s adresou č.18	V Z	ROO ROO	MW 82	1x 1x	1 2	2018		0
2019	0	odpojovač s adresou č.19	V Z	ROO ROO	MW 83	1x 1x	1 2	2019		0
2020	0	odpojovač s adresou č.20	V Z	ROO ROO	MW 84	1x 1x	1 2	2020		0
2021	0	odpojovač s adresou č.21	V Z	ROO ROO	MW 85	1x 1x	1 2	2021		0
2022	0	odpojovač s adresou č.22	V Z	ROO ROO	MW 86	1x 1x	1 2	2022		0
2023	0	odpojovač s adresou č.23	V Z	ROO ROO	MW 87	1x 1x	1 2	2023		0
2024	0	odpojovač s adresou č.24	V Z	ROO ROO	MW 88	1x 1x	1 2	2024		0
2025	0	odpojovač s adresou č.25	V Z	ROO ROO	MW 89	1x 1x	1 2	2025		0
2026	0	odpojovač s adresou č.26	V Z	ROO ROO	MW 90	1x 1x	1 2	2026		0
2027	0	odpojovač s adresou č.27	V Z	ROO ROO	MW 91	1x 1x	1 2	2027		0
2028	0	odpojovač s adresou č.28	V Z	ROO ROO	MW 92	1x 1x	1 2	2028		0
2029	0	odpojovač s adresou č.29	V Z	ROO ROO	MW 93	1x 1x	1 2	2029		0
2030	0	odpojovač s adresou č.30	V Z	ROO ROO	MW 94	1x 1x	1 2	2030		0
2031	0	odpojovač s adresou č.31	V Z	ROO ROO	MW 95	1x 1x	1 2	2031		0