

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dílžďěňá 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Martin Marek	KONTROLOVAL Ing. Stanislav Marek
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN PS 30-09-02 TNS Havlíčkův Brod, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění			STUPEŇ: DUSP+PDPS
			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020 MĚŘITKO 2020240017 POČET FORMÁTŮ
Soupis strojů, zařízení a montážního materiálu			DATUM: 10/2020
			ČÁST DOKUM. D.1.3.2 PŘÍLOHA 3

Položka č.: 1
Funkční označení: AWA04, AWA05 (doplnění)
Množství: 2 ks

Přístroje na montážním panelu

pol.	ozn.	ks	název
1	F1-IED	1	IED terminál řízení RET 630

Bude provedená nová parametrizace a nastavení ochran stávajícího terminálu viz TZ.

2	X4	25	Řadová svorkovnice, typ PDU 2.5/4 (Weidmuller, obj. č: 1896110000)
3	Rx	5	Rezistor 200 Ω

Tabulka doplněných kabelových spojení

Kab. č.	Typ kabelu	Délka	Začátek		Konec	
		(m)	Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice
WS9030443	CYKFY -O 19x1,5	60	RM	T101	AWA04	X4
WL9030543	CYKFY -O 19x1,5	60	RM	T102	AWA05	X4