

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VÍTĚZSLAV ŠIMÁČEK	KONTRLOLOVAL Ing. Jan Zářecký	
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: Ostrov nad Oslavou		STUPEŇ: DUSP + PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN PS 20-09-04 TNS Ostrov nad Oslavou, registrační měření			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
Soupis kabelů			ČÁST DOKUM. D.1.3.3.7	PŘÍLOHA 8

SUDOP Brno spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín			Datum : 10. 2020	
				Objekt : PS 20-09-04 TNS Ostrov nad Oslavou, registrační měření			Počet listů: 1 List č. : 1	
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
MĚŘENÍ ELCOM								
WE 904 401	CYKCY-O	5x4	10	AWA 04 – TE1.W2 (AEA04) – X4	Sz 24	AMR1 – TE4.W2 – XV1	Sz 25	
WE 904 402	JYTY-O	2x1	10	AWA 04 – TJ1.C2.L1 (AEA04) - MTP ELCOM	Sz17	AMR1 – TJ4.C2.L1 – XA1	Sz17	
WE 904 403	JYTY-O	2x1	10	AWA 04 – TJ1.C2.L2 (AEA04) - MTP ELCOM	Sz17	AMR1 – TJ4.C2.L2 – XA1	Sz17	
WE 904 404	JYTY-O	2x1	10	AWA 04 – TJ1.C2.L3 (AEA04) - MTP ELCOM	Sz17	AMR1 – TJ4.C2.L3 – XA1	Sz17	
WE 904 501	CYKCY-O	5x4	10	AWA 05 – TE2.W2 (AEA05) – X4	Sz 25	AMR1 – TE5.W2 – XV2	Sz 25	
WE 904 502	JYTY-O	2x1	10	AWA 05 – TJ2.C2.L1 (AEA05) - MTP ELCOM	Sz17	AMR1 – TJ5.C2.L1 – XA2	Sz17	
WE 904 503	JYTY-O	2x1	10	AWA 05 – TJ2.C2.L2 (AEA05) - MTP ELCOM	Sz17	AMR1 – TJ5.C2.L2 – XA2	Sz17	
WE 904 504	JYTY-O	2x1	10	AWA 05 – TJ2.C2.L2 (AEA05) - MTP ELCOM	Sz17	AMR1 – TJ5.C2.L3 – XA2	Sz17	
MĚŘENÍ DEWETRON								
WE 904 001	L2B3f-OPEN-5M		5	Napájecí zdroj VDC		Jednotka SBOXe		Dodávka DEWE
WE 904 002	L1T8m-L1T8f-20M		10	AMR2 - SBOXe		R25.10 – KRYPTON – K2		Dodávka DEWE
WE 904 003	L1T8m-L1T8f-10M		10	R25.10 – KRYPTON – K2		R25.7 – KRYPTON – K1		Dodávka DEWE
WL 904 001	CYKFY-J	3x2,5	20	Rozvaděč GS1–F..	SZ17	Skříň měření AMR1	SZ17	230VAC
WL 904 002	CYKFY-O	2x2,5	20	Rozvaděč ATJ1–F..	SZ17	Skříň měření AMR1	SZ17	110VDC
WL 904 003	CYKFY-J	3x2,5	20	Rozvaděč GS3–F..	SZ17	Skříň AMR2	Sz17	230VAC