

**místnost DRT**

**RDRT-ASX1 (TM724U)**

PODRUŽNA JEDNOTKA PLC1 (TECOMAT TC700)

PODRUŽNA JEDNOTKA PLC2 (TECOMAT TC700)

ATJ1 (24V DC)

ANG2 (230V AC)

ost.techn. EZS, EPS, RO, GS2, ANG2, koncové spínací přep ED/MRS

ost.techn. přep ED/MRS

**ASX2**

SDH Cisco ONS p. 1

**místnost velinu**

ROO

PLC

DOÚO

**PS 40-09-02**

DOPLNĚNÍ SKŘ D SYSTÉM OFUKŮ - NAPÁJENÍ, ŘÍZENÍ SIGNALIZACE. DOPLNĚNA BUDE TAKÉ BLOKACE REGULÁTORU PŘI POKLESU NAPĚTÍ

**PS 40-09-03 a PS 40-09-04**


ASF15, 1200x1650x2120, SAN2, KZ, Dekompensace, REX640

**Vysvetlivky:**

- Doplňení stávajícího zařízení RDRT (ASX1) a MRS
- Metalický propoj (stávající)
- Komunikační metalický propoj (stávající)
- Optický propoj (stávající)
- Zarizení jiných PS
- Zarizení budovana nebo upravovana v PS 40-09-02/04/05



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 <b>SUDOP BRNO</b>		<b>SUDOP BRNO, spol. s r.o.</b> <b>Kounicova 26</b> <b>611 36 Brno</b>					
OBJEDNAVATEL:		Správa železnic, státní organizace, Dílžďěňá 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz			
PROFESNÍ SKUPINA:		24 Silnoproud		VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VÍTĚZSLAV ŠÍMAČEK		NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VÍTĚZSLAV ŠÍMAČEK		KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký	
KRAJ: VYSOČINA		POVĚŘENÝ OÚ: GOLČŮV JENÍKOV		STUPEŇ: DUSP + PDPS			
<b>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</b> <b>PS 40-09-03 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 25kV - doplnění</b>				ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020		ARCH. ČÍSLO 2020240017	
				MĚRÍTKO 1 : 1		POČET FORMÁTŮ 5 A4	
<b>Přehledové schéma DŘT, SKŘ, MŘS</b>				DATUM:		10/2020	
				ČÁST DOKUM. D.1.3.3.11		PŘÍLOHA 5	