

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 Trakční vedení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Yaluf</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Svoboda <i>Svoboda</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Podhradský <i>Podhradsky</i>	KONTROLOVAL Ing. Jiří Pelc <i>Pelc</i>
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov	
<b>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</b> <b>SO 01-01-02 TNS Čebín, napájecí vedení</b>			STUPEŇ: DUSP+PDPS
			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020 ARCH. ČÍSLO 2020240017 MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 
<b>Tabulka kotvení</b>			DATUM: 10/2020
			ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.2.3.1.2 5

# TABULKA KOTVENÍ NV 1x120mm<sup>2</sup> Cu

OD STOŽARU		KE STOŽARU		Délka kotevního úseku (m)	Ekvivalentní rozpětí Ar (m)
Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení		
Obcházecí a napájecí vedení ze SpS					
01	S60-3/2, 2x S64-11/C/1/600/F	07	S60-3/2, 2x S64-11/C/1/600/F	2x 395	
02	S60-3/2, 2x S64-11/C/1/600/F	08	S60-3/2, 2x S64-11/C/1/600/F	2x 395	
07	S60-2, S64-11/C/1/900/F	219	S60-3/1, S64-11/C/1/600/F	15	
08	S60-2, S64-11/C/1/900/F	09	S60-2, S64-11/C/1/600/F	17	
08	S60-2, S64-11/C/1/600/F	224	S60-3/1, S64-11/C/1/600/F	98	
09	S60-2, S64-11/C/1/600/F	223	S60-3/1, S64-11/C/1/600/F	104	
CELKEM LANO 120mm2 Cu - 1 814 m					