

SPECIFIKACE SKŘÍNĚ ZPĚTNÉHO VEDENÍ

RZK J 70-247 6 Z 1 KUS

SPECIFIKACE VODIČŮ





WH 1 2 x 1-AYY 240 mm² 406m
WH 2 2 x 1-AYY 240 mm² 481m



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 Trakční vedení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Svoboda 	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Podhradský 	KONTROLOVAL Ing. Jiří Pelc 	
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-01-03 TNS Čebín, zpětné kabely			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
Schéma rozvodu			DATUM: 10/2020	
			ČÁST DOKUM. D.2.3.1.3	PŘÍLOHA 2