




POHLED M1:50
PANEL A



PANEL B



PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU ZÁBRADLÍ

[illegible]

POZNÁMKY:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2, MATERIÁL S235 JR | |
| - | POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍ PONOREM + ONS 02 | |
| | SKLADBA: STUPEŇ PŘÍPRAVY Be - MOŘENÍ V KYSELINĚ (DLE ČSN ISO 8501-1) | |
| | ŽÁROVÝ POVLAK Zn NANÁŠENÝ PONOREM | tl. 60-80 µm |
| | ZÁKLADNÍ NÁTĚR EPOXIDOVÝ (EP) | tl. 80 µm |
| | VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETHANOVÝ (PUR) | tl. 80 µm |
| | CELKOVÁ TLOUŠŤKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 160 µm |

- ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU URČÍ INVESTOR
- POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST JE VELMI VYSOKÁ
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4 - VYSOKÁ
- KOTEVNÍ ŠROUBY BUDOU VČETNĚ MATEK NEREZOVÉ A4, S KRYTKOU Z PE
- PRO VÝROBU ZÁBRADLÍ BUDE ZPRACOVÁNA VTD
- MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ZÁBRADLÍ BUDOU PROVEDENY TAK, ABY NEDOŠLO K
- ŽÁDNÉMU POŠKOZENÍ PKO JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ
- MATERIÁL JE VYKÁZÁN PRO 2xPANEL A + 2xPANEL B
- V RÁMCI STAVBY BUDE DÁLE PROVEDENA VÝMĚNA POŠKOZENÉ ČÁSTI
- MADLA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ A DOPLNĚNÍ SPODNÍCH MADEL NA
- ZÁVĚRNÝCH ZÍDKÁCH - VIZ DISPOZIČNÍ VÝKRES

STAVBA:


Oprava mostu v km 72,868 na trati
Žďár nad Sázavou - Tišnov

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26
611 43 Brno

 dipont DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klášská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D19018	Datum: 11/2019
ODP. PROJEKTANT SO ING. MARTIN PLŠEK	VYPRACOVAL ING. FRANTIŠEK KORTUS	TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR NOVÁK	Účel PD: Měřítko: Formát:	DSP 1:10, 1:50 8xA4
OBJEKT: SO 201 Most v km 72,868			Část: E.1	Paré:
PŘÍLOHA: ZÁBRADLÍ			Příloha: 12	