

Obchodní jméno : **AQUA ČR s.r.o.**
Sídlo firmy : Komořanská 78/26, 143 00 Praha 4 - Modřany
Koresp. adresa : Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
IČ / DIČ : 481 504 95 / CZ 481 504 95
Telefon : +420 481 311 195
Bankovní spojení : KB Turnov, č.ú. 11 206 581 / 0100
Obchodní rejstřík : Městský soud v Praze, spisová značka C 247010
ID datové schránky : kkxa2m

PRODIN a.s.
Andrea Šedivá Dis.
technik úseku projekčního servisu

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

+420 722 472 757; andrea.sediva@prodin.cz

Naše zn. : 2019-309
Výřizuje : Zikuda František, info@aquacr.cz, 722 517 780

V Turnově 16. 12. 2019

Věc : Vyjádření k existenci sítí Vodovod Hrubá Skála - Radvánovice

Dobrý den,

Stavbou dojde ke střetu s naším zařízením – viz grafické přílohy tohoto vyjádření.

Lze poskytnout pouze vyjádření k existenci. Pro souhlasné stanovisko s PD je zaslaný podklad nepostačující.

Při požadavku souhlasu s vaší PD požadujeme, aby projekt (postačuje elektronická verze ve formátu PDF) obsahoval:

- *Situaci širších vztahů*
- *Situaci koordinační (podrobnou) v měřítku 1:250 s vyznačenými vzdálenostmi od našeho vedení*
- *Podélný profil případně minimálně řez s uvedenou hloubkou zemních prací popř. uložením vedení nebo konstrukcí v konkrétních místech střetu (dojde-li k němu v rozsahu ochranného pásma vodovodu tj. 1,5 m od líce našeho vedení) Případný řez požadujeme v měřítku 1:20, 1:25 max 1:50*
- *Technickou zprávu, kde bude popsána realizace včetně povinností a způsobu prací v ochranném pásmu vodovodu*

Upozorňujeme, že katastrální podklady tohoto území vykazují velké nepřesnosti (neproběhla plná digitalizace). Kóty k hranicím pozemků proto nelze brát za závazné.

Na základě schválené PD je před zahájením nutné vytyčení na místě, které pro nás zajišťuje firma ZIKUIDA - vodohospodářské stavby, kontakt 481 311 195 popř. info@zikuda.cz

S pozdravem

AQUA ČR s.r.o.
Komořanská 78/26
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ:481 50 495 DIČ:CZ48150495

František Zikuda

Přílohy: *Situace předmětného území (pdf ... 2 x formát A1)
Trasy vodovodu (*.dwg – uloženo do verze AutoCad 2000)*