



Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

METROPROJEKT Praha a.s.

Lucie Klečková

Nám. I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha

Váš dopis značky/ ze dne

2019283346/31.7.2019

Naše značka

43/2019/5800/3268

Vyřizuje/ linka

Vaněk / 387 719 222

České Budějovice

11. 8. 2019

Vyjádření k existenci sítí a zařízení ve správě Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

Pro akci: „Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice – Hlavní nádraží - parovod“

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (na základě žádosti ze dne 31. 7. 2019) se **nachází podzemní a nadzemní vedení a zařízení** ve vlastnictví nebo správě Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

Nadzemní vedení a zařízení: jedná se o trakční trolejové vedení se stožáry na ul. Nádražní, stožáry veřejného osvětlení, AVJ – automat výdeje jízdenek, ISC – informační systém pro cestující, a VISO - varovný informační systém města Č. Budějovice.

Podzemní vedení: jedná se o nn kabely veřejného osvětlení a nn přípojky pro zařízení AVJ, ISC, VISO.

Trasy těchto vedení jsou zakresleny v příložené situaci. Stavebník, nebo jím určená osoba, je povinen řídit se podmínkami uvedenými v tomto vyjádření, zejména v jeho příloze – **všeobecných podmínkách**.

Existence sítí a zařízení je platná pouze pro požadované zájmové území a pouze pro výše uvedenou akci. V případě doplňujících dotazů k poloze vedení a zařízení je možno kontaktovat elektrodispečink na tel. čísle: 387 719 222. Pokud byly žadateli poskytnuty zároveň informace o průběhu sítí v elektronické podobě – ve formátu dwg, zodpovídá žadatel sám, za správné zpracování těchto dat, zejména jejich vložení na správné souřadnice. Pro účely tohoto vyjádření je platná pouze příložená situace.

Oznamujeme Vám, že na sloupech veřejného osvětlení/trakčních sloupech dotčených stavební či jinou akci, která je předmětem žádosti, jsou umístěny koncové prvky Varovného informačního systému města Č. Budějovice. Pro zachování funkčnosti systému je nutné koncové prvky zařízení před demontáží sloupů odborně odpojit, demontovat a uložit, po skončení stavebních prací bez zbytečného odkladu prvky zpět odborně namontovat a začlenit do systému. Pro stanovení konkrétních technických podmínek pro manipulaci vydá správce systému, firma Colsys s.r.o. závazné technické pokyny. O tyto je potřeba požádat na adrese: Colsys s.r.o., Kladno, Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí, tel.: +420 312 278 111, kontaktní osoba: Luděk Vlk, tel. +420 604 226 862, e-mail: ludek.vlk@colsys.cz



Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

České Budějovice

Pro stanovení konkrétních organizačních podmínek vydá majitel systému závazné organizační pokyny. O tyto je potřeba požádat na adrese:

Statutární město České Budějovice, oddělení krizového řízení, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice., kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Soukup, tel.: 386 802 930, e-mail: soukupm@c-budejovice.cz

Podmínky vydané těmito subjekty jsou pro žadatele závazné. Upozorňujeme, že část systému je pořízena za podpory fondů EU, kde jsou stanoveny podmínky udržitelnosti systému a tyto musí být dokladovány. V případě porušení podmínek způsobených nedodržením závazných pokynů žadatelem, budou případné sankce Statutární město České Budějovice vymáhat na žadateli.

Poskytnuté informace a data smí být využita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta.

Zákres sítí platí 1 rok od jeho vydání a **SLOUŽÍ PRO SPOLEČNÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.**

Přílohy: 1x situace

1x Všeobecné podmínky

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



15

Marek Kartusek
vedoucí útvaru technických služeb

Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40,
370 33 České Budějovice

Telefon: 844 844 807
Facebook: dpmcbas
www.dpmcb.cz

Zápis v OR - spis. zn.: B 868
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
č.ú.: 6503-231/0100
Dat. schránka: inndrmj



Příloha k vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku, nebo ve správě
Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
Všeobecné podmínky:

Č.j. vyjádření: 70/2019/5800/3268/

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné zařízení jste povinni dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. v platném znění učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení, nebo na zdraví osob elektrickým proudem.

Při realizaci staveb je nutné:

Podzemní kabelové vedení:

Zakreslení trasy vedení do prováděcí dokumentace.

Vyřešení způsobu provedení případných křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí se zařízením Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (dále Správce) v projektové dokumentaci, které musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005.

Respektovat ochranná pásma elektrických vedení a dalších zařízení. **Při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací** postupovat dle kmenové normy ČSN EN 50-110-1 ed.2 a norem odvozených.

Objednání **vytýčení trasy** kabelů Správcem v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení na tel. č.: **387 719 222**.

Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané **stavebníkem**.

Provádění zemních prací v **ochranném pásmu kabelu (1m od krajního kabelu na obě strany) výhradně ručním výkopem** a s nejvyšší možnou opatrností.

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení apod.), aby nedošlo k jeho poškození a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů Správce.

Prizvání Správce ke **kontrolě křížení a souběhů před záhozem výkopu**. O kontrole bude proveden **zápis do stavebního deníku**. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady stavebníka.

Vytýčení komunikačního optického vedení je povinen provést stavebník sám na základě přesného polohopisu poskytnutého Správcem ve formátu dwg.

Nadzemní vedení:

Při **práci v blízkosti trolejového (nadzemního) vedení** musí být dodržena **minimální vzdálenost 1m**. Pracovník se nesmí pod uvedenou vzdálenost přiblížit fyzicky, materiálem, nářadím, strojem nebo přepravovaným nákladem.

Podmínky pro práce v blízkosti trakčního stožáru: Provedení případného výkopu o větší hloubce než 1 metr a současně ve vzdálenosti kratší než 2 metry od středu stožáru je nutno před zahájením konzultovat se Správcem nutnost přikotvení stožáru.

Stávající zařízení **veřejného a slavnostního osvětlení** nesmí být uvedenou akcí (stavbou) poškozeno, ani jinak dotčeno. Při dočasné demontáži veřejného osvětlení je investor (stavebník) povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, odpovídající funkční třídě komunikace.

Neprodleně ohlásit jakékoliv poškození zařízení správci na tel.: **387 219 222** (nonstop elektrodispečink)

Pokud by mělo dojít k jakémukoli **omezení městské hromadné dopravy nebo zastávkového prostoru** je třeba toto konzultovat s oddělením strategie a řízení dopravy (Ing. Filip; tel.: **387 719 256**, příp. 387 719 255).

