



E.ON Distribuce, a.s. · F.A. Gerstnera 2151/6 · 370 01 České Budějovice 7

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladana Čížková
příprava staveb
náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2

České Budějovice, 31.10.2019

Věc: Vyjádření k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci na akci: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n." - "Přeložka veřejného parovodu", určené pro potřeby územního řízení

Investor: SŽDC, s.r.o. Dlážděná 1003/7, 186 00 Nové Město, Praha 1
Stupeň PD: DŮR (Dokumentace pro územní řízení)

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám za Provozovatele DS, zastoupeného společností E.ON Distribuce, a.s. - Správa sítě elektřiny, sdělujeme následující stanovisko.

Projektová dokumentace řeší vymístění stávajícího veřejného parovodu vně objekt výpravní budovy do chodníku před budovou, v rámci generální obnovy výpravní budovy - žst. České Budějovice hlavní nádraží a přeložení stávající trasy kabelů NN, které jsou s novou trasou parovodu v kolizi.

V prostoru výkopů pro nový parovod je vedena trasa kabelů NN v majetku a správě spol. EON. Jedná se celkem o 7 kabelů NN, typu 1-AYKY-J 3x185+95 mm², všechny vedou z rozvaděče NN stávající TS 334 Nádraží. Kabely budou v předstihu přeloženy do nové trasy mimo prostor výkopů pro parovod, křížení s parovodem bude v chráničkách z korugovaných plastových trubek (tyto chráničky nebudou obetonovány, kabely zde budou po dobu otevření výkopů pro parovod vyvěšeny).

V rámci přeložení stávající trasy kabelů NN dojde též k demontáži a zrušení stávající přípojkové skříně SS102, umístěné na objektu výpravní budovy, par. č. 190/3, k. ú. České Budějovice 6 a následnému sespojování kabelů NN. V případě kolize nové trasy parovodu s umístěním stávajícího kabelového pilíře SR542 (S003189) na rohu výpravní budovy (před stávající TS 334 Nádraží), bude tento kabelový pilíř též v rámci přeložek kabelů NN přemístěn.

Investora stavby dále upozorňujeme na tu skutečnost, že z důvodů požadované změny trasy, bude projektovou dokumentaci výše uvedených přeložek rozvodného zařízení a následnou realizaci zajišťovat naše organizace, a to na základě předložené „Žádosti o přeložku“, adresované naší společností v dostatečném

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa
České Budějovice
Křižíkova 1676/9
370 01 České Budějovice
www.eon.cz

Pavel Fux
T +4 20-3 87-86 41 14

pavel.fux@eon.cz

Naše značka:
1638101080/FP/2019

Předseda dozorčí rady:
Dr. Thomas König

Představenstvo:
Zdeněk Bauer
(Předseda)
Pavel Čada
Zdeněk Dadák

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27- 9426120297/0100



časovém předstihu (cca 12 -14 měsíců před vlastní realizací stavby). Veškeré práce, spojené s přeložkami stávajících tras kabelového vedení NN, budou provedeny a hrazeny na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal dle § 47, písm. 2) Úplného znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), včetně všech souvisejících vyhlášek a předpisů.

Před započítáním veškerých prací a při jejich vlastní realizaci budou dodrženy aktuální podmínky „Vyjádření o existenci zařízení DS v provozování energetické spol. E.ON“, včetně uděleného „Souhlasu s činností a stavbou v OP zařízení DS“.

Bližší informace si můžete vyžádat na tel. čísle 387 864 114, v případě Vašich dalších dotazů se laskavě obraťte na naši bezplatnou Zákaznickou linku E.ON 800 77 33 22, případně na naše webové stránky <http://www.eon-distribuce.cz/>.

Při splnění výše uvedených požadavků s povolením stavby **SOUHLASÍME**.

Pozor! Toto vyjádření má platnost 1 roku od data uvedeného v záhlaví tohoto dopisu.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

110