

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

31.07.2019

O19070097338

Martina Šimečková

tel.: +420 387 761 425

fax: +420 387 761 225

martina.simeckova@cevak.cz

16.08.2019

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Nové Město

České Budějovice 6, parc. č. 190/4, Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice - Hlavní nádraží - parovod (územní řízení)

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

K akci Generální obnovy výpravní budovy bylo vydáno vyjádření č.j. O19010006917 ze dne 30.1. 2019, které je nadále v platnosti.

Projektová dokumentace přeložku stávajícího parovodu zevnitř objektu nádražní budovy ven, mimo tento objekt. S ohledem na pevnostní hledisko překládaného potrubí je nutno přeložit i část parního potrubí, které se nachází mimo nádražní budovu, a to až k nejbližším stávajícím pevným bodům. Po vybudování nové přeložky parovodu vně objektu nádražní budovy bude stávající parovod DN 300/150, který je uložený v kanále v suterénu budovy, demontován.

V prostoru výkopů pro nový parovod je vedena trasa kabelů NN a SSZ. Kabely budou v předstihu přeloženy do nové trasy mimo prostor výkopů pro parovod.

Kanalizační a dešťové přípojky objektu budou polohově nezměněny, pouze z důvodů kolize s parovodem zahloubeny. Celková délka rekonstruovaného potrubí je 35 m. Pro účely odvodnění jsou v rekonstruované ploše zřízeny dvě nové uliční vpusti. Celková délka nového odvodnění je 22 metrů.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Dušan Michálek ml. Tel. 727 826 866, dušan.michalek2@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pro odvodnění rekonstruované plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení vpustí bude provedeno se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - kanalizace Martin Vrba tel. 606 733 651.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Martina Šimečková. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.

- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – u vodovodu Jiří Jurásek, tel. 724 830 131, jiri.jurasek@cevak.cz, u kanalizace Martin Vrba, tel. 606 733 651, martin.vrba@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (123)

Přílohy: Mapa_O19070097338.pdf

