



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ
- PO ODPOJENÍ STÁV.TĚLĚŠ V ŘEŠENÝCH, PROSTORÁCH NUTNO PROPOJIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY KE STÁVAJÍCÍM TĚLESŮM
- NOVÁ ČÁST ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ BUDE VEDENA V SDK KCI, V PODLAZE, POD STROPEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

LEGENDA

MAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ	
TRV	RAD.VENTIL PŘÍMÝ DANFOSS RTD-N S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
RŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ RADIÁLNÍ VE4300
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (DODÁVKA S TĚLESEM)
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
20-6160-5	PROVEDENÍ TĚLESA
	STAVEBNÍ DÉLKA V CM
	STAVEBNÍ VÝŠKA V DM
	TYP TĚLESA
KRC 1100.535	STAVEBNÍ DÉLKA V MM
	STAVEBNÍ VÝŠKA V MM
	TYP TĚLESA

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEČ	VLKANEČ
KRAJ	VYSOČINA
ING. PETR MYSLIVEC	
Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod	
IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832	
tel.: + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz	

INVESTOR :	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.
	DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ		NÁZEV AKCE
E.1.2.g VYTÁPĚNÍ		
k.ú. Vlkaneč st.par.č.73, 75 par.č. 1126/2		
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL
1820	11/2018	PD
MĚŘÍTKO	1 : 50	
NÁZEV VÝKRESU	Č.V.	
PŮDORYS I.NP - VÝŘEZ	E.1.2.g-01	