

<i>Název 1:</i> <b>Vlkaneč SSZT, PO oprava</b>	
<i>Název 2:</i>	
<i>Druh:</i> opravná práce	<i>Stupeň stavby::</i> realizační dokumentace
<i>Číslo jednací:</i>	
<i>Přijato:</i> 03.09.2020	<i>Termín:</i> 14.09.2020
<i>Stavebník:</i> SŽDC s.o., OŘ Brno - SPS Brno	
<i>Žadatel:</i> TAPA projekt.s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod, IČO 25929313	
<i>Traťový/definiční úsek:</i>	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 783978 Vlkaneč Parc. číslo 73  Parc. číslo 75	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyjádření odborných správ:

**Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V budově RZZ + ATÚ se nachází sdělovací zařízení ve správě CTD: místnost RZZ - kabel. závěry, SM - kabely, datové a rádiové zařízení (+ rádia v DK).

Na střeše budovy RZZ se nachází antény k rádiov. zařízení.

Požadujeme ochranu těchto zařízení při plánovaných staveb. úpravách, případnou manipulaci pouze za přítomnosti pracovníka servis. organizace ČD-Telematika.

*Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 14.09.2020*

**ČD - Telematika, Kolín**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

S předloženou PD souhlasíme. V budově je umístěno zařízení v majetku Správy železnic s.o. - CTD a ČD-Telematika a.s. Požadujeme ochránění tohoto zařízení aby nedošlo k jeho poškození při provádění prací na opravě bodovy.

+ 2x příloha

*Podepsal Hrbek Stanislav dne 14.09.2020*

**Odbor obchodních činností (OOČ) - obchodní využití majetku**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Souhlasíme.

Upozorňujeme na pronájem části místnosti v 1NP budovy RZZ Víkaneč (příloha situační plánec) - Nájemní smlouva č. 6388001211 Vodafone Czech Republic a.s. umístění technologie SPPT.

Pokud by stavbou došlo k omezení nebo přerušení v užívání pronajatých prostor, je nutné s dostatečným předstihem o této skutečnosti informovat nájemce.

+ 1x příloha

*Podepsal Tichá Jana dne 17.09.2020*

**SEE**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V dopravní kanceláři a na plášti budovy jsou umístěné rozvaděče pro ovládání úsekových odpojovačů. Kabely pro úsekové odpojovače se nesmí poškodit. Po dobu rekonstrukce je nutno zachovat zařízení v činnosti.

V budově RZZ se nachází rozvodna 6 kV, včetně jejího uzemnění. Při opravě opláštění se zde nachází venkovní dveře do rozvodny. Do této rozvodny jsou zavedeny kabely 6 kV (ochr. pásmo).

Upozorňuji, že tato rozvodna je trvale pod napětím a vstup je povolen jen vyjmenovaným osobám, které zde mají přístup. Při pracích v této rozvodně je nutno naplánovat výluky na vypnutí a zajištění této rozvodny. Před stavbou musí být veškeré sítě a uzemnění RZZ vytýčeny. Během stavby nesmí dojít ke zničení nebo znehodnocení zřízení v naší správě.

K současnému opláštění budovy jsou přisazené kabelové skříně v pilířovém provedení. Během stavby nesmí dojít k jejich poškození a musí být zachována jejich plná funkčnost. V rámci opravných prací na opláštění a zastřešení budovy požadujeme výměnu hromosvodové soustavy, jak jímací části tak i svodů za novou. Před zahájením zemních prací je nutné vytýčení kabelových sítí ve správě SEE Brno, které se v zájmovém prostoru nacházejí. Ochranné pásmo kabelů nn je 1m na každou stranu.

Kontaktní osoba pro vytýčení: NN kabelový rozvod - p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 493.

Krejsa, Kunášek, Volanin

*Podepsal Ing. Jiří Milka, SEE dne 14.09.2020*

**Správa pozemních staveb Brno**

**Souhlasím**

Č.j.:

*Podepsal Neugebauer Tomáš Ing. arch. dne 24.09.2020*

**SSZT Jihlava**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.  
Pokud bude při stavbě provedena výměna oken a zateplení budovy kde je umístěno zab.zař., je potřeba zajistit, aby teplota v místnostech kde je umístěna technologie pro zab. zař. nepřekročila maximální teplotu, která je stanovena pro spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.  
Výměnou stávajících oken dojde ke snížení provzdušnosti oken, při zateplení pláště budovy jsou izolačním materiálem uzavřeny všechny větrací otvory, a ztrátové teplo která produkuje zab. zař. není nikam odváděno. Bylo by vhodné posoudit nainstalování klimatizace.  
Nová okna v technologických místnostech se zařízením ve správě SSZT Jihlava musí být v provedení, aby bránila před vnikáním UV záření.  
V budově a na budově se nachází rozvody rozhlasu a hodin. V případě nutné demontáže je nutno koordinovat se SSZT Jihlava p.Zuran tel.: +420 725 515 539.  
V případě zásahu do rozvodů hodin, nebo rozhlasu požadujeme montáž nového rozvodu.  
V zájmovém prostoru, nebo jeho blízkosti se nachází inž. sítě a zařízení ve správě SSZT Jihlava. Před započítím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. Ochranné pásmo inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je 1m na obě strany.

*Podepsal Jakub Šeba, SSZT Jihlava dne 11.09.2020*

#### **ST Jihlava**

#### **Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V termínu 14 dní před zahájením prací na "Opravě vnějšího pláště Vlkaneč, budovy RZZ", je nutné kontaktovat vedoucího provozního střediska Světlá n. Sázavou p. Hlaváče tel. 606 602 129. Během stavebních prací, zejména bouracích, nesmí být omezen ani ohrožen bezpečný provoz na přilehlém kolejišti v ŽST Vlkaneč. Po dokončení opravných prací je třeba dotčený pozemek ČD a.s. ppč. 1126/2 uvést do normového stavu.

*Podepsal Tomšovská Irena, ST Jihlava dne 11.09.2020*

#### **Úsek řízení provozu**

#### **Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, úsek náměstka pro řízení provozu a PO Jihlava má následující připomínky k investici opravný práce – Vlkaneč SSZT, PO oprava.

Ing. Jan Bernát (tel. 972 624 037)

Během realizace stavby je nutné zajistit adekvátní podmínky pro výkon dopravní služby a omezit prašnost. Především musí být zajištěno náhradní sociální zázemí pro provozní zaměstnance. Realizaci nového topného systému doporučuji provádět mimo topnou sezónu, popř. musí být zajištěno náhradní vytápění (např. formou přímotopů). Případné nutné odstávky vody a elektrické energie je nutno projednat se Správou železnic – OŘ Brno, PO Jihlava. Je nezbytné zabezpečit přístupové cesty k vlakům jak pro provozní zaměstnance, tak pro cestující. Během prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozování dráhy, drážní dopravy a cestujících.

Pavel Starý (tel. 972 646 491)

Zachovat dveře mezi DK a kanceláří náčelníka (109/110) – je tam kuchyňka a šatna výpravčích a chození přes chodbu je nevhodné.

Zachovat WC pro muže a ženy podle současné dispozice - přizpůsobit jako v Golčově Jeníkově.

+ 1x příloha

*Podepsal Šimon Milan Ing. dne 15.09.2020*

#### **Úsek techniky - požární ochrana**

#### **Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Nesmí dojít ke zvýšení požárního rizika a zhoršení únikových cest z budovy a zvětšení požárně-nebezpečného prostoru vzhledem k provozované železniční infrastruktuře. V případě stavby, která bude vyhodnocena ve smyslu ČSN 730834 - změna I, je požadováno v požárně bezpečnostním řešení stavby zhodnocení technických požadavků v rozsahu čl. 4 ČSN 730834. V případě zvětšení otevřených ploch o více jak 10% šířky nebo výšky je požadováno posoudit požárně nebezpečný prostor budovy. Požárně nebezpečný prostor nesmí přesáhnout stávající odstupovou vzdálenost, popř. pozemek SŽ a nesmí zasahovat do kolejíště. Projekt bude navržen v souladu s Požárně bezpečnostním řešením, které bude součástí projektové dokumentace.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování a předpisu SŽDC Ob 14.

*Podepsal Michaela Rejmanová, TÚ dne 07.09.2020*