

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 26735/2020-SŽ-OŘ BNO-SPS

Listů/příloh 2/4

TAPA projekt s.r.o.  
Waldhauserova 948  
580 01 Havlíčkův Brod

Vyřizuje Ing. Tomáš Neugebauer

Telefon

Mobil +420 724 205 773

E-mail neugebauer@spravazeleznic.cz

Datum 30. října 2020

## **Vladislav PO, SSZT, SEE oprava (střešní plášť) – PD vyjádření k projektu stavby ve stupni DPS**

Na základě předané projektové dokumentace pro provedení stavby ze dne 20.10.2020 podle 20/639200740 Vám zasíláme vyjádření Správy železnic k předložené dokumentaci:

### **1) Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)**

#### **Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nachází síť ve správě ČTD, před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytýčení servisní organizací ČD-Telematika (plány v příloze ČD-T).

Ve VB jsou kabelové závěry, datová a rádiová zařízení, na střeše antény TRS, MRS.

### **2) ČD - Telematika, Brno**

#### **Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

Ve výpravní budově se nachází tato zařízení Správy železnic ČTD Praha

Do budovy vedou sdělovací optické a metalické kabely.

V sdělovací místnosti se nachází sdělovací, datové a rádiové zařízení MRS TRS. Tato zařízení Správy železnic ČTD Praha nesmí být poškozena. V případě dotčení musí být zařízení přeloženo.

Na střeše budovy se nachází anténní stožár s anténami rádiového zařízení MRS a TRS včetně anténních svodů. Toto zařízení musí zůstat v době opravy v provozu. Do projektové dokumentace je nutno doplnit popis dotčení tohoto zařízení. Stávající přístupová lávka k anténnímu stožáru TRS a MRS je v nevyhovujícím stavu. Přístupovou lávku požadujeme zachovat a instalovat novou.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí.

4 x příloha

### **3) SEE**

#### **Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

Na budově byl v rámci revitalizace zřízen nový hromosvod dle současných platných norem.

Po opravě střešního pláště budovy je nutno hromosvod vrátit do původního stavu zcela nepoškozen tak, aby odpovídal původní projektové dokumentaci z doby revitalizace. Na opravený hromosvod požadujeme provést revizní zprávu.

### **4) SSZT Jihlava**

#### **Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

Chceme upozornit, že v budově a na budově se nachází sdělovací a zabezpečovací zařízení ve správě SSZT Jihlava, toto zařízení nesmí být při provádění prací poškozeno, nebo znečištěno. Sklad využívá SSZT Jihlava

#### **5) Správa pozemních staveb Brno**

##### **Souhlasím**

Bez připomínek

#### **6) ST Jihlava**

##### **Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

ST Jihlava nemá připomínky k realizační dokumentaci opravy střešního pláště.

Požadujeme pouze, aby během realizace opravných prací nedošlo k omezení ani ohrožení provozu na přilehlém kolejišti ŽST. Vladislav. V termínu 14 dní před zahájením prací je nutné kontaktovat vedoucího provozního střediska TO Náměšť nad Oslavou tel.: 972 642 456 nebo MT: 724 250 206.

#### **7) Úsek techniky - požární ochrana**

##### **Souhlasím**

Nutno splnit podmínky.

V rámci stavby Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna, bylo pro VB v žst. Vladislav zpracované PBR. Stávající prostupy, které jsou realizovány jako požárně bezpečnostní zařízení - požární přepážky, požární ucpávky a budou v rámci oprav využity, musí být zřetelně označeny štítkem. Štítek musí obsahovat: požární odolnost, výrobce systému, druh, typ požární ucpávky, požární přepážky, pořadové číslo, datum provedení a údaje o zhotoviteli. Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly provozuschopnosti PBZ, která se provádí 1 x za rok. Pokud budou prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato konstrukce opatřena označeným kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou krytinou. Po dokončení stavby musí zhotovitel dodat doklady o provozuschopnosti všech instalovaných PBZ, oprávnění k montáži PBZ, certifikáty, prohlášení o shodě. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění řezání konstrukcí případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování a předpisu SŽDC Ob 14.

#### **8) Odbor obchodních činností (OOC) - bytové hospodářství**

##### **Souhlasím**

V budově se nachází bytová jednotka, která je obsazena. Nájemce má smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu opravy střešního pláště budovy, je nutné zajistit náhradní bydlení.

#### **9) Odbor obchodních činností (OOC) - obchodní využití majetku**

##### **Souhlasím**

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

*(podepsáno elektronicky)*