



Váš dopis
zn.

Ze dne

Naše zn. 14864/2020-SŽ-OR BNO-SPS

Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Martin Glabasňa

Telefon +420 972 624 126

Mobil +420 724 862 835

E-mail glabasna@szdc.cz

Datum 14.4.2020

A 3 PROJEKT, s.r.o.

J. V. Sládka 699

Veselí nad Lužnicí

391 81

Jihlava, oprava objektu SEE

- souhrnné vyjádření OR Brno a ČD Telematika pro stavební řízení

Projektová dokumentace řeší opravu objektu SEE v žst. Jihlava. Budova leží na pozemku p.č. st. 6191/4 v k.ú. Jihlava [659673].

Budova skladu SEE má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen sedlovou a pultovou střechou, střešní krytinou na sedlové střeše je falcovaný plech na dřevěném bednění. Na pultové střeše jsou osinkocementové vlnité desky kotvené do dřevěných fošen na ocelových válcovaných profilech. Stavební úpravy nemění výškové uspořádání objektu, ubouráním přístavku dojde ke zmenšení zastavěné plochy objektu. Byla provedena prohlídka stavby, při níž bylo zjištěno, že stávající nosná konstrukce střechy je v poměrně dobrém stavu a nepředpokládá se nutná výměna nosných prvků. Součástí opravy bude: výměna plechových střešních krytin, výměna klempířských výrobků, částečná výměna plastových oken a dveří, nátěr stávajících plechových vrat, nová vápenocementová štuková omítka.

Oblastní ředitelství Brno a ČD Telematika souhlasí s dokumentací výše uvedené stavby za splnění následujících připomínek:

SPS, Aleš Koukal, tel. 725 222 957, email: Koukal@szdc.cz

Ve výkresech opravit/doplnit:

- do výkresů červeně vyznačit nové konstrukce (i výměnu oken)

- část externích plechových dveří se nemění (vrata 2550×2600, dveře 100×2300 a posuvné vrata 3000×2200), nikde ani není zmíněno, jestli budou alespoň repasovány (opraveny a natřeny). Vzhledem k tomu, že se opravuje celý exteriér, tak by bylo lepší vyměnit i tyto výplně otvorů

- v pohledu je vidět zakreslený sokl, v technické zprávě o tomto není zmínka

- ve výkrese střechy chybí zakreslení sněhových zachytávačů a doplnit je do výpisu materiálu

SEE, Ing. Jiří Mílka, tel. 702 196 140, email: Milka@szdc.cz

S PD souhlasíme, doporučujeme pouze doplnit nad vrata skladu venkovní světlo s pohybovým čidlem.

SSZT Brno, Jakub Šeba, tel. 606 712 972, email: Seba@szdc.cz

Bez připomínek

ST Jihlava, Irena Tomšovská, tel. 725 761 440, email: Tomsovska@szdc.cz

ST Jihlava k předložené PD nemá připomínky

Správa obchodních činností - pronájmy, Hana Pokorná, tel. 724 875 874, email: PokornaH@szdc.cz

Souhlasím. Upozorňuji na pronájem zadního skladu. V případě že bude tento prostor dotčen opravou, nájemce musí být s předstihem vyzván k přerušení nebo ukončení nájmu.

Správa obchodních činností - voda, teplo plyn, Ing. Jan Bílý, tel. 725 422 905, email: Bily@szdc.cz

Opravou budovy by se nemělo zasáhnout do vodovodní instalace ani kanalizace. Pokud zhotovitel opravných prací bude odebírat vodu z našeho odběrného místa, musí si po dohodě se správcem objektu osadit cejchovaný vodoměr a s námi uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. O této skutečnosti informovat energetika (voda).

SŽE Brno, Zora Velichová, tel. 724 146 240, email: Velichova@szdc.cz

K PD na stavbu "Jihlava - Dílny a kanceláře SEE - oprava" nemáme připomínky, souhlasíme.

ČD - Telematika, p. Pavel Kříž, tel. 724 815 186, email: Pavel.Kriz@cdt.cz

ČD-Telematika a.s. sděluje, že v zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází trasa sdělovacího kabelu DK36 a 2x75XN a trasa optického kabelu v majetku SŽDC s.o., které musí být respektovány.

1×příloha č.1

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Přílohy

Příloha 1 – vyjádření ČD Telematika a.s., situace sítí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 720954

Původní datový formát: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

UUID původní komponenty: d217ac74-f03f-47cf-b886-013a17a0635b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin GLABASŇA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2020 15:00:00



dde3550b-2a88-478f-a6b2-6c43078443ad