




PŮDORYS 0P
ELEKTROINSTALACE



PŮDORYS 1P
ELEKTROINSTALACE



PŮDORYS 2P
ELEKTROINSTALACE



LEGENDA VÝKRESU

- LED SVÍTIDLO "ESO2000RSKO4ND/20W". MODUS
- KONVEKTOR "ATLANTIC F129-D". FENIX
- TERMOSTAT S EXTERNÍM ČIDLEM.
(TR-3E SE SENZOREM TC-0, VÝR. ELKO EP. V ROZVODNICOVÉ SKŘINI "RZI-N-1T4")
POZN.: ČIDLO UMÍSTIT VE VÝŠCE CCA 2,5m NAD PODLAHOU.
- SNÍMAČ POHYBU ABB-3299-22103
- SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU "MELISSA MAXI-S C LED 20W/4000K/IP65". FULGUR
- SVÍTIDLO "PECHLÁT 48"
- SVÍTIDLO "LISA LED 18W KULATÉ/IP20". FULGUR
- SVÍTIDLO ANTIVANDAL "CLUMBER1-LED-4500-4K-IP54/26W". VYRTYCH
- ZÁSUVKA S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ELEKTROČAS CVD 60
- 1x HODINY PODRUŽNÉ 24V
METROLINE.MLQ.A.50.D.B.300 - MOBATIME
VENKOVNÍ OBOUSTRANNÉ
- 1x ANALOGOVÉ NÁSTĚNNÉ HODINY 24V
MOBATIME 3218 - VNITŘNÍ
- 1x HLAVNÍ HODINY HN 60/IP20 - standardní plastové
- 1x PŘÍJMAČ RADIOSIGNALU DCF 77
- 1x REPRODUKTOR ČEKÁRNA
NÁSTĚNNÝ ARS 288 - výrobce EMPESORT
- SOLARIX DATOVÝ KABEL CAT 6 FTP PEF
venkovní - www.solarix.cz - 100m - kamery
- pouze materiál

- KABEL CYKY 2Ax1,5 - rozhlas 100m
venkovní - materiál k rozhlasu
- KABEL SYKFY 2x2x0,5 - 30m - hodiny
- 1x REPRODUKTOR VENKOVNÍ (DLE INVESTORA)

Pozn.: Všechny venkovní rozvody a rozvody v čekárně se připojí na stávající vývody v "R01", případně se "R01" doplní příslušným jištěním.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt
Ing. Luboš Vaniš			Ing. Luboš Vaniš MLEVSKO, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 802 107 350 vlprojekt@volny.cz
OBC	BALKOVA LHOTA	DATUM	9.2020
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dělná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	MĚŘITKO	1:50
STAVBA	Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]	FORMÁT	A1
OBSAH		ÚČEL	DPS
PŮDORYS 0P,1P,2P - ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU	E2