


PŮDORYS STŘECHY  
HROMOSVOD



- SVOD NA UZEMNĚNÍ
- DRÁT AlMgSi 8
- PJO POMOCNÝ JÍMAČ
- TJ TYČOVÝ JÍMAČ – 2m

STŘEŠNÍ KRYTINA např.SATJAM TREND [www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)  
ODVĚTRÁVANÝ PLÁŠŤ DLE ČSN 73 19 01  
STŘECHU POKLÁDAT PODLE POKYNŮ VÝROBCE  
ANTÉNNÍ PROSTUP–umístění podle investora  
DHV – Satjamfol W135, VN200–spoje lepeny  
klempířské prvky: barvený pozink  
římasy: palubky shora na krokvích – nový nátěr  
DODRŽOVAT TECH.POSTUPY VÝROBCE  
sněhové zábrany: osadit dle výrobce

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
Rozměry informativní.  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	9.2020
OBEC	BALKOVA LHOTA		MĚŘÍTKO	<b>1:100</b>
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		FORMÁT	<b>A3</b>
STAVBA	<b>Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy</b> č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]		ÚČEL	DPS
OBSAH	<b>PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD</b>		ČÍSLO VÝKRESU	<b>E3</b>