



Plánské služby, s.r.o.

Slovanská 110

348 15 Planá

VIAGNOSTICS s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1

Naše č.j.: 30/2018/Voj.

Vyřizuje: Miloslav Voják

Telefon: 725 958 132

E-mail: jednatel@planskesluzby.cz

Datum: 21.11.2018

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Plánské služby, s.r.o. jakožto pověřený správce místních komunikací a veřejného osvětlení (dále jen správce MK a VO) obdržel dne 14.11.2018 Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci "Stavební úpravy ŽST Planá u Mariánských Lázní – výpravní budova a přílehlé okolí".

K žádosti Vám sdělujeme, že:

- 1) Souhlasíme s připojením příjezdové komunikace na místní komunikaci** v rámci akce: „ŽST Planá u Mariánských Lázní“ (ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění).
- 2) Souhlasíme se zvláštním užíváním dotčené místní komunikace** za účelem umístění inženýrských sítí (ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění).

V rámci akce budou splněny tyto obecné podmínky:

- Provádění výkopových prací v zimním období, t.j. od 1.11. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku je zakázáno.
- Práce prováděné v komunikaci budou prováděny dle příslušných technických podmínek MDS ČR. Především TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Konečné úpravy rýhy je nutné zajistit přesahy krytu - u chodníku 0,20 m, u vozovky 0,40 m od hrany rýhy.
 - Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy
- Hloubka uložení vedení musí být:
 - pod povrchem komunikace min. 1000mm
 - pod povrchem chodníku min. 600mm

Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá

IČ: 263 42 235, DIČ: CZ 26342235

Email: jednatel@planskesluzby.cz

Tel.: 374 756 230 , mob.: +420 725 958 132


Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14086

- 3) **Souhlasíme s vydáním stavebního povolení s výjimkou přeložky nadzemního vedení TaNET.** Jedná se o nepovolenou technickou infrastrukturu vedenou vzdušným vedením omezující provoz veřejného osvětlení.

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- DSP – „Stavební úpravy ŽST Planá u Mariánských Lázní – výpravní budova a přilehlé okolí“, zpracovaná projektovou kanceláří VIAGNOSTICS s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, datum 11/2018

Plánské služby, s.r.o.
Slovanská 110, 348 15 Planá
IČO: 263 42 235, DIČ: CZ26342235
Tel.: 374 756 230 - 4, 374 792 526
Tel./ Fax: 374 756 239



Plánské služby, s.r.o.
Miloslav Voják