

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, 30100, Plzeň, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově dne 11. 12. 2018  
Č.j.: KHSPL/33711/577/24/2018  
Vyřizuje: odborný referent Jitka Kuncová  
Telefon/e-mail: 374732517/jitka.kuncova@khsplzen.cz

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 – Nové Město**

**Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení - „stavební úpravy ŽST, Železničářská 504, Planá – výpravní budova a přilehlé okolí“, na st.p.č. 551, 1349/11, 1349/15 v k. ú. Planá, investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví a současně jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 4 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení výše uvedené stavby, doručenou dne 27. 11. 2018 a podanou projekční a inženýrskou společností **VIAGNOSTICS s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 05205824**, zplnomocněným zástupcem stavebníka.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

**s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „stavební úpravy ŽST, Železničářská 504, Planá – výpravní budova a přilehlé okolí“, na st.p.č. 551, 1349/11, 1349/15 v k. ú. Planá, investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234**

## se souhlasí .


V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky: **1. investor zajistí a nechá provést měření umělého osvětlení na jednotlivých trvalých pracovních místech k ověření plnění požadavků ustanovení § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na požadavky ČSN EN 12464-1. Předložení protokolu s výsledky měření umělého osvětlení na Krajskou hygienickou stanici bude podmínkou vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.**

## **Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná projektovou společností **VIAGNOSTICS s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 05205824**, datum vyhotovení 11/2018, řeší stavební úpravy ŽST – výpravní budovy a přilehlého okolí v Plané, Železničářská ulice 504. Lokalita s řešeným objektem se nachází v zastavěném území města Planá a jedná se o stávající objekt železniční stanice. Stávající využití objektu výpravní budovy se nemění. V rámci stavebních úprav objektu železniční stanice dojde k odstranění stávajícího přístavku, který je využíván jako zázemí CD Cargo, včetně střešních konstrukcí, které neobsahují azbest. Zaměstnanci CD Cargo budou přemístěni do vedlejší budovy ČD, č.p. 503. Dojde také k částečným změnám z hlediska využití jednotlivých celků budovy – prostor bývalé restaurace bude přeměněn na kancelářský prostor, sanitární zařízení pro cestující bude přebudováno na sanitární zařízení pro zaměstnance SŽDC (10 osob) a dojde k úpravě vnitřního odbavovacího prostoru s přičleněním nového sanitárního zařízení pro cestující včetně kabiny pro OSSPO. Dispoziční řešení 1.PP: podzemní podlaží bude využíváno pro uskladnění věcí potřebných pro provoz nádraží nebo bude prostor prázdný, 1.NP: vstup, vestibul, pokladna, sanitární zařízení (šatny, záchody), rozvodna, technická místnost, úklid, technologie, kanceláře, archiv, zasedací místnost, kuchyňka, záchody

cestujících, 2.NP: zde se nachází 3 bytové jednotky, ty projdou dispozičními změnami. Větrání všech pobytových prostor bude řešeno přirozeným způsobem (okny), nově navržená sanitární zařízení (zaměstnanci, cestující, bytové jednotky) budou větrány nuceně s odtahem nad střechu, klimatizace je navržena pro prostory administrativy, pokladen a do místností technologie. Vytápění objektu bude zajištěno teplovodní, zdrojem tepla bude plynový kotel. Osvětlení místností bude denní – okny a umělé (pro ověření intenzity umělého osvětlení byla stanovena výše citovaná podmínka), zásobování vodou bude z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, teplá užitková voda bude připravována pomocí elektrických zásobníkových ohříváčů. Předložená projektová dokumentace je, při splnění výše stanovené podmínky, v souladu s požadavky předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k předloženému záměru.

Ing. Jitka Zítková - odborný rada  
vedoucí oddělení hygieny práce Domažlice a Tachov  
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

 Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště TACHOV  
③